



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC19024220065

发证日期: 2021年07月26日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 锦浪科技股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

**制造商名称** 锦浪科技股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

**生产企业名称** 锦浪科技股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省宁波市象山县经济开发区滨海工业区金通路 57 号

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏并网逆变器  
详见附录

**产品标准和技术要求** NB/T32004-2018

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019 年 05 月 30 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号:

纸 号:

### GCI-50K-HV-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 277/480V, 50Hz, 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

### GCI-40K-HV-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 277/480V, 50Hz, 53A, 额定交流输出功率 40kW;

### GCI-40K-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 66. 9A, 额定交流输出功率 40kW;

### GCI-36K-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 60. 2A, 额定交流输出功率 36kW;

### GCI-33K-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 3\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 55. 1A, 额定交流输出功率 33kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号:

纸 号:

### GCI-30K-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 3\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 50. 2A, 额定交流输出功率 30kW;

### GCI-25K-5G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 3\*26A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 41. 8A, 额定交流输出功率 25kW;

### GCI-50K-HV-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 277/480V, 50Hz, 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

### GCI-40K-HV-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 277/480V, 50Hz, 53A, 额定交流输出功率 40kW;

### GCI-40K-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 66. 9A, 额定交流输出功率 40kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号:

纸 号:

### GCI-36K-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 4\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 60. 2A, 额定交流输出功率 36kW;

### GCI-33K-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 3\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 55. 1A, 额定交流输出功率 33kW;

### GCI-30K-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 3\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 50. 2A, 额定交流输出功率 30kW;

### GCI-25K-5G-PLUS

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 3\*32A;  
交流输出:3/N/PE, 220/380V, 50Hz, 41. 8A, 额定交流输出功率 25kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心