



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC17024164806

发证日期: 2022 年 07 月 22 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 锦浪科技股份有限公司
及注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

制造商名称 锦浪科技股份有限公司
及注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

生产企业名称 锦浪科技股份有限公司
及生产地址 浙江省宁波市象山县滨海工业园金开路 188 号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
见附件

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 03 月 17 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC17024164806

纸 号:

GCI-40K

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 22A*4;
交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 66. 9A, 额定交流输出功率 40kW;

GCI-50K

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 28. 5A*4;
交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 83. 3A , 额定交流输出功率 50kW;

GCI-50K-HV

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 22A*4;
交流输出:3/PE~, 480V/500V, 50Hz, Max. 66. 2A, 额定交流输出功率 50kW;

GCI-60K-HV

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 28. 5A*4;
交流输出:3/PE~, 480V/500V, 50Hz, Max. 80A, 额定交流输出功率 60kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC17024164806

纸 号:

GCI-60K-4G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 28.5A*4;

交流输出:3/N/PE~, 380V, 50Hz, Max. 100A, 额定交流输出功率 60kW;

GCI-70K-HV

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 28.5A*4;

交流输出:3/PE~, 540V, 50Hz, Max. 82.3A, 额定交流输出功率 70kW;

GCI-70K-HV-4G

直流输入:MPPT 电压范围 200V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 28.5A*4;

交流输出:3/PE~, 480V, 50Hz, Max. 92.6A, 额定交流输出功率 70kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心