



太阳能光伏产品金太阳认证证书

证书编号: CGC2026002004249

申请人及地址: 锦浪科技股份有限公司
浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
制造商及地址: 锦浪科技股份有限公司
浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
生产厂及地址: 锦浪科技股份有限公司
浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

产品名称: 光伏并网逆变器 (混合储能逆变器)

商标: 
GINLONG

型号: G6-EH3P18K02-NV-YD-L、G6-EH3P15K02-NV-YD-L、
G6-EH3P12K02-NV-YD-L、G6-EH3P10K02-NV-YD-L、
G6-EH3P8K02-NV-YD-L

主要性能参数: 详见证书附页 (共 5 页)

标准、技术要求: NB/T 32004-2018 《光伏并网逆变器技术规范》

认证模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CGC-R46016: 2019 《太阳能光伏产品认证实施规则 (光伏并网逆变器)》要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。获证企业在产品设计及制造方面的任何改变需经本机构批准, 否则本证书无效。

证书信息和有效性可在发证机构网站查验, 也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。

签发:



发证日期: 2026-02-05
有效期至: 2031-02-04

北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2026002004249

1. 产品技术参数描述:

页码 1/5

型号		G6-EH3P18K02-NV-YD-L
输入	最大方阵开路电压[V]	1000
	自动开机条件[V]	160
	MPPT 电压范围[V]	200~850
	MPPT 路数	2
	每路 MPPT 的组串数	2
	每路组串的最大输入电流[A]	21
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	42
输出	额定输出功率[kW]	18
	输出接线方式	3/N/PE
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	挂墙安装
	接入电网电压等级	B 类逆变器
最大转换效率		98.06%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		风冷
外观尺寸 (L*W*H)		305mm*430mm*660mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2026-02-05

有效期至: 2031-02-04

北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街 6 号 26 号楼三层 301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号：CGC2026002004249

1. 产品技术参数描述:

页码 2/5

型号		G6-EH3P15K02-NV-YD-L
输入	最大方阵开路电压[V]	1000
	自动开机条件[V]	160
	MPPT 电压范围[V]	200~850
	MPPT 路数	2
	每路 MPPT 的组串数	2
	每路组串的最大输入电流[A]	20
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	40
输出	额定输出功率[kW]	15
	输出接线方式	3/N/PE
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	挂墙安装
	接入电网电压等级	B 类逆变器
最大转换效率		98.01%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		风冷
外观尺寸 (L*W*H)		305mm*430mm*660mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2026-02-05

有效期至: 2031-02-04

北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街 6 号 26 号楼三层 301 网址: www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号：CGC2026002004249

1. 产品技术参数描述：

页码 3/5

型号		G6-EH3P12K02-NV-YD-L
输入	最大方阵开路电压[V]	1000
	自动开机条件[V]	160
	MPPT 电压范围[V]	200~850
	MPPT 路数	2
	每路 MPPT 的组串数	1/2
	每路组串的最大输入电流[A]	20
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	20/40
输出	额定输出功率[kW]	12
	输出接线方式	3/N/PE
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	挂墙安装
	接入电网电压等级	B 类逆变器
最大转换效率		98.23%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		风冷
外观尺寸 (L*W*H)		305mm*430mm*660mm

注 1：该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件，如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发：

发证日期：2026-02-05

有效期至：2031-02-04

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号：CGC2026002004249

1. 产品技术参数描述：

页码 4/5

型号		G6-EH3P10K02-NV-YD-L
输入	最大方阵开路电压[V]	1000
	自动开机条件[V]	160
	MPPT 电压范围[V]	200~850
	MPPT 路数	2
	每路 MPPT 的组串数	1/2
	每路组串的最大输入电流[A]	20
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	20/40
输出	额定输出功率[kW]	10
	输出接线方式	3/N/PE
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	挂墙安装
	接入电网电压等级	B 类逆变器
最大转换效率		98.18%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		风冷
外观尺寸 (L*W*H)		305mm*430mm*660mm

注 1：该型号的认可产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件，如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发：

发证日期：2026-02-05

有效期至：2031-02-04

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号: CGC2026002004249

1. 产品技术参数描述:

页码 5/5

型号		G6-EH3P8K02-NV-YD-L
输入	最大方阵开路电压[V]	1000
	自动开机条件[V]	160
	MPPT 电压范围[V]	200~850
	MPPT 路数	2
	每路 MPPT 的组串数	1/2
	每路组串的最大输入电流[A]	20
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	20/40
输出	额定输出功率[kW]	8
	输出接线方式	3/N/PE
	额定输出电压 [V]	220/380
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型 (IP66)
	安装类型	挂墙安装
	接入电网电压等级	B 类逆变器
最大转换效率		98.15%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-25℃~+60℃ (-25℃~+60℃)
冷却方式		风冷
外观尺寸 (L*W*H)		305mm*430mm*660mm

注 1: 该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件, 如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2. 特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发:

发证日期: 2026-02-05

有效期至: 2031-02-04

北京鉴衡认证中心有限公司

地址: 北京市东城区和平里北街 6 号 26 号楼三层 301 网址: www.cgc.org.cn