



太阳能光伏产品金太阳认证证书

证书编号：CGC2025002004281

申请人及地址： 锦浪科技股份有限公司
浙江省宁波市象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
制造商及地址： 锦浪科技股份有限公司
浙江省宁波市象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
生产厂及地址： 锦浪科技股份有限公司
浙江省宁波市象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号

产品名称：光伏并网逆变器



型号：G6-GU3P250K06-EV-ND、G6-GU3P320K06-EV-ND

主要性能参数：详见证书附页（共 2 页）

标准、技术要求：NB/T 32004-2018《光伏并网逆变器技术规范》

认证模式：型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

上述产品符合 CGC-R46016：2019《太阳能光伏产品认证实施规则（光伏并网逆变器）》要求，特发此证。

本证书与证书附页及当年证书使用保持通知书同时使用方为有效。获证企业在产品设计及制造方面的任何改变需经本机构批准，否则本证书无效。

签发：



发证日期：2025-03-11

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号：CGC2025002004281

1. 产品技术参数描述：

页码 1/2

型号		G6-GU3P250K06-EV-ND
输入	最大方阵开路电压[V]	1500
	自动开机条件[V]	PV≥500Vdc
	MPPT 电压范围[V]	480~1500
	MPPT 路数	6
	每路 MPPT 的组串数	4
	每路组串的最大输入电流[A]	20
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	70
输出	额定输出功率[kW]	250
	输出接线方式	三相三线
	额定输出电压 [V]	800
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型（IP66）
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	A 类逆变器
最大转换效率		99.01%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-30℃~+60℃（-30℃~+45℃）
冷却方式		风冷
外观尺寸（L*W*H）		1098mm*813mm*378.5mm

注 1：该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件，如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2.特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发：

发证日期：2025-03-11

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn



金太阳认证证书 附页

证书编号：CGC2025002004281

1. 产品技术参数描述：

页码 2/2

型号		G6-GU3P320K06-EV-ND
输入	最大方阵开路电压[V]	1500
	自动开机条件[V]	PV≥500Vdc
	MPPT 电压范围[V]	480~1500
	MPPT 路数	6
	每路 MPPT 的组串数	5
	每路组串的最大输入电流[A]	20
	每路 MPPT 的最大输入电流[A]	80
输出	额定输出功率[kW]	320
	输出接线方式	三相三线
	额定输出电压 [V]	800
	额定输出频率[Hz]	50
产品类型	电气隔离类型	非隔离型
	安装环境	户外型（IP66）
	安装类型	壁挂式
	接入电网电压等级	A 类逆变器
最大转换效率		99.02%
正常工作温度范围及满功率工作的温度范围		-30℃~+60℃（-30℃~+45℃）
冷却方式		风冷
外观尺寸（L*W*H）		1098mm*813mm*378.5mm

注 1：该型号的认证产品仅限于使用申请备案并经鉴衡认可的关键元器件，如需查询认证产品的关键元器件信息可联系鉴衡认证中心。

2.特殊说明

本产品不包含故障穿越。

签发：

发证日期：2025-03-11

北京鉴衡认证中心有限公司

地址：北京市东城区和平里北街6号26号楼三层301 网址：www.cgc.org.cn