



Solis Üç Fazlı İnverter

S5-GC(50-70)K Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Sürüm 1.1

Ginlong Technologies Co., Ltd.

57 Jintong Yolu, Binhai Endüstri Parkı, Xiangshan, Ningbo,
Zhejiang, 315712, Çin Halk Cumhuriyeti.

Tel: +86 (0)574 6578 1806

Faks: +86 (0)574 6578 1606

E-posta: info@ginlong.com

web:www.ginlong.com

Bu kullanım kılavuzunda herhangi bir tutarsızlık olması durumunda lütfen gerçek ürünlere uyun.

İnverterle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen inverter S/N'yi bulun ve bizimle iletişime geçin. En kısa sürede sorunuza yanıt vermeye çalışacağız.



Ginlong Technologies Co., Ltd.

İçindekiler

1. Giriş	4
1.1 Ürün Açıklaması	4
1.2 Ambalajın açılması ve saklanması	5
1.3 Depolama	6
2. Güvenlik talimatları	7
2.1 Güvenlik sembolleri	7
2.2 Genel güvenlik talimatları	7
2.3 Kullanım bildirimi	8
2.4 İmha Etme Bildirimi	8
3. Kurulum	9
3.1 Çevresel hususlar	9
3.1.1 İnverter için bir yer seçin	9
3.1.2 Diğer çevresel hususlar	10
3.2 Ürün işleme	11
3.3 İnvertörün Montajı	12
3.3.1 Duvara montaj	13
3.3.2 Raf montajı	14
3.4 Elektrik Bağlantıları	17
3.4.1 Topraklama	18
3.4.2 İnverterin PV tarafını bağlayın	20
3.4.3 İnverterin şebeke tarafını bağlayın	22
4. İletişim ve İzleme	26
4.1 İnverter izleme bağlantısı	28
4.2 DRM Bağlantısı/ Mantık Arayüz Bağlantısı	30
4.3 Sayaç Bağlantısı	31
5. Devreye Alma	33
5.1 Uygun şebeke standardının seçilmesi	33
5.1.1 Kurulumun yapıldığı ülke için şebeke standardının doğrulanması	33
5.2 Şebeke standardını değiştirme	33
5.2.1 Şebeke standardını belirleme prosedürü	33
5.3 Özel bir ızgara standardı belirleme	34
5.4 Ön kontroller	35
5.4.1 DC Bağlantıları	35
5.4.2 AC Bağlantıları	35
5.4.3 DC konfigürasyonu	35
5.4.4 AC konfigürasyonu	36
6. Başlatma ve Kapatma	37
6.1 Devreye alma prosedürü	37
6.2 Kapatma prosedürü	37
7. Normal çalışma	38
7.1 Ana Menü	38

İçindekiler

7.2 Bilgi	38
7.2.1 Kilit ekranı	40
7.3 Ayarlar	40
7.3.1 Saati Ayarla	40
7.3.2 Adresi Ayarla	40
7.4 Gelişmiş Bilgi - Yalnızca Teknisyenler	41
7.4.1 Alarm Mesajı	41
7.4.2 Gösterilen Mesaj	41
7.4.3 Sürüm	42
7.4.4 Günlük Enerji	42
7.4.5 Aylık Enerji	42
7.4.6 Yıllık Enerji	43
7.4.7 Günlük Kayıtlar	43
7.4.8 İletişim Verileri	43
7.4.9 Uyarı Mesajı	43
7.5 Gelişmiş Ayarlar - Yalnızca Teknisyenler	44
7.5.1 Standart Seçimi	44
7.5.2 Açma/Kapama	45
7.5.3 Temiz Enerji	46
7.5.4 Parolayı Sıfırla	46
7.5.5 Güç kontrolü	47
7.5.6 Enerjiyi Kalibre Et	47
7.5.7 Özel Ayarlar	47
7.5.8 STD Modu ayarları	48
7.5.9 Ayarları Geri Yükle	48
7.5.10 HMI Güncellemesi	49
7.5.11 Dahili EPM Seti	49
7.5.12 Harici EPM Seti	53
7.5.13 HMI'yi yeniden başlatın	53
7.5.14 Fan Testi	54
7.5.15 DSP Güncellemesi	54
7.5.16 Kompanzasyon Seti	54
7.5.17 I/V Eğrisi	55
7.6 AFCI işlevi	56
7.6.1 AFCI işlevini etkinleştirin	56
7.6.2 Ark Hatası	56
8. Bakım	57
8.1 Gece PID-Kurtarma İşlevi	57
8.2 Fan Bakımı	58
9. Sorun Giderme	59
10. Özellikler	62
11. Ek	69
11.1 Izgara standart seçim kılavuzu	69


1. Giriş

1.1 Ürün Açıklaması


Solis Üç Fazlı İnvörtörler, fotovoltaik (PV) diziden DC gücünü, yerel yükleri karşılayabilen ve aynı zamanda güç dağıtım şebekesini besleyebilen alternatif akım (AC) gücüne dönüştürür.

Bu kılavuz, aşağıda listelenen üç fazlı inverter modelini kapsar:

S5-GC50K, S5-GC60K, S5-GC60K-HV, S5-GC70K-HV, S5-GC25K-LV,
S5-GC30K-LV, S5-GC36K-LV



Şekil 1.1 Önden görünüm




Şekil 1.2 Alttan görünüm

1. Giriş

1.2 Ambalajın açılması ve saklanması

İnvörtörü aldığınızda, lütfen aşağıdaki bileşenlerin tümünü içerdiğini doğrulayın:



Eksik bir şey varsa, lütfen yerel Solis distribütörünüzle iletişime geçin.

1. Giriş

1.3 Depolama

İnvertörü hemen kurmazsanız, aşağıda listelenen saklama talimatlarını ve çevre koşullarını izleyi:

- İnvertörü orijinal kutusunda yeniden paketleyin, yapışkan bantla kapatın ve kurutucuyu içine yerleştirin.
- İnvertörü toz ve kirden arındırılmış temiz, kuru bir yerde saklayın. Depolama sıcaklığı -40 ile 70°C arasında, bağıl nem ise %0 ile %95 arasında olmalıdır.
- Tek bir palet üzerinde en fazla dört (4) invertör istiflenmemelidir.
- İnverter kasasına zarar vermemek için kutu(lar) ile aşındırıcı malzemeler arasında güvenli bir mesafe bırakın.
- Ambalajı düzenli olarak inceleyin. Ambalaj hasarlıysa (ıslak, haşere hasarı vb.), eviriciyi hemen yeniden paketleyin.
- İnverterler düz, sert bir yüzeyde saklanmalıdır -- açılı veya baş aşağı değil.
- Kurulumdan önce, invertör ve karton 100 günlük depolamadan sonra fiziksel hasar açısından incelenmelidir. İnverter bir yıldan daha uzun süre depolanmışsa, kullanımdan önce kalifiye servis veya elektrik personeli tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmeli ve test edilmelidir.
- Uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra ekipmanı yeniden başlatmak, incelemeyi ve bazı durumlarda ekipmanın içinde birikmiş olan oksidasyon ve tozun giderilmesini gerektirir.

2. Güvenlik Talimatları

Yanlış kullanım elektrik çarpması veya yanık riski oluşturabilir. Bu ürün kılavuzu, kurulum ve bakım için kritik talimatlar içerir.

Lütfen kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere kolayca erişilebilir bir yerde saklayın.

2.1 Güvenlik sembolleri

Aşağıdakiler, potansiyel güvenlik tehlikelerini ve kritik güvenlik bilgilerini belirtmek için bu kılavuzda kullanılan güvenlik sembolleridir:



UYARI

Doğru izlenmediği takdirde ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kritik güvenlik talimatlarını gösteren bir sembol.



NOT

Doğru izlenmediği takdirde inverterin hasar görmesine veya tahrip olmasına neden olabilecek kritik güvenlik talimatlarını gösteren bir sembol.



DİKKAT, ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Doğru uygulanmadığı takdirde elektrik çarpmasına neden olabilecek kritik güvenlik talimatlarını gösteren bir sembol.



DİKKAT, SICAK YÜZEY

Doğru uygulanmadığı takdirde yanıklara neden olabilecek güvenlik talimatlarının varlığını gösteren bir sembol.

2.2 Genel güvenlik talimatları



UYARI

PV dizisinin pozitif (+) veya negatif (-) terminallerinin toprağa bağlanması önerilmez; bunu yapmak inverterde ciddi hasara neden olabilir.



UYARI

Elektrik kurulumları, geçerli tüm yerel ve ulusal elektrik güvenliği yönetmeliklerine uygun olmalıdır.



UYARI

Yangın riskini azaltmak için invertere bağlı devreler için branşman devresi aşırı akım koruma cihazları (OCPD) gereklidir.



DİKKAT

Işığa maruz kaldığında, fotovoltaik dizi (güneş panelleri) bir doğru akım voltajı üretir.

2. Güvenlik Talimatları



DİKKAT

İnverterin kapasitörlerinde depolanan enerji nedeniyle elektrik çarpması olasılığı vardır.

Tüm güç kaynaklarının bağlantısını kestikten yalnızca beş (5) dakika sonra kapağı çıkarın, bu yalnızca bir servis teknisyeni tarafından gerçekleştirilebilir. Kapak izinsiz çıkarılırsa garanti geçersiz olabilir.



DİKKAT

Eviricinin yüzey sıcaklığı 75 °C'ye kadar çıkabilir. Yanma riskini önlemek için çalışırken inverterin yüzeyine dokunmaktan kaçının. İnverter çocuklardan uzakta güvenli bir şekilde kurulmalıdır.



UYARI

Evirici, yalnızca bir fotovoltaiik diziden DC girişini kabul edebilir. Başka herhangi bir DC kaynağının kullanılması inverterin hasar görmesine neden olabilir.

2.3 Kullanım bildirimi


İnverter, geçerli güvenlik ve teknik yönergeler göre yapılmıştır. İnvertörü YALNIZCA aşağıdaki gereksinimleri karşılayan kurulumlarda kullanın:

- 1) İnverter kalıcı olarak kurulmalıdır.
- 2) Elektrik tesisatı yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- 3) İnverter, bu kılavuzda belirtildiği gibi kurulmalıdır.
- 4) Sistem, inverter özelliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır.
- 5) İnverter yalnızca endüstriyel/ticari kullanım için tasarlanmıştır.

İnvertörü açmak için DC Anahtarı açılmadan önce Şebeke Besleme Ana Anahtarı (AC) açılmalıdır. Eviriciyi kapatmak için önce Şebeke Besleme Ana Anahtarının (AC) bağlantısı, ardından DC Anahtarının bağlantısı kesilmelidir.

2.4 İmha Etme Bildirimi

Bu ürün normal çöplere atılmamalıdır. Geri dönüşümü kolaylaştırmak ve olumsuz çevre ve insan sağlığı sonuçlarından kaçınmak için ayrılması ve uygun bir toplama noktasına getirilmelidir. Yerel atık yönetimi yönetmeliklerine uyulmalıdır.



3. Kurulum

3.1 Çevresel hususlar

3.1.1 İnverter için bir yer seçin

İnverter için bir yer seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:




UYARI: Yangın riski

Dikkatli bir yapıya rağmen, elektrikli cihazlar yangına neden olabilir.

- İnvertörü yüksek derecede yanıcı maddeler veya gazlar içeren alanlara kurmayın.
- İnvertörü potansiyel olarak patlayıcı ortamlara kurmayın..

- İnverter ısı emicisinin sıcaklığı 75 °C'ye ulaşabilir.
- İnverter, -25 ila 60 °C arasındaki bir ortam sıcaklığı aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- Sahada birden fazla invertör kuruluysa, her bir invertör ile diğer tüm monte edilmiş ekipman arasında minimum 500 mm boşluk bırakılmalıdır. Eviricinin altı, zeminden veya zeminden en az 500 mm yukarıda olmalıdır (bkz. Şekil 3.1).
- LED durum göstergesi ışıkları ve inverterin ön panelinde bulunan LCD bloke edilmemelidir.
- İnverter kapalı bir alana kurulacaksa, yeterli havalandırma sağlanmalıdır.



Şekil 3.1 Eviriciler arasında gerekli mesafeler




NOT

İnverter üzerine hiçbir şey saklanmamalı veya karşı konulmamalıdır.

3. Kurulum

3.1.1.1 Doğru ve yanlış kurulum örnekleri



Şekil 3.2 Önerilen Kurulum yerleri

3.1.2 Diğer çevresel hususlar

3.1.2.1 Teknik verilere danışma

Ek çevresel koşullar (koruma derecesi, sıcaklık, nem, yükseklik, vb.) için özellikler bölümüne (Bölüm 10) bakın.

3.1.2.2 Dikey duvar montajı

Solis inverterin bu modeli dikey olarak (90 derece veya 15 derece geriye doğru) monte edilmelidir.

3. Kurulum

3.1.2.3 Doğrudan güneş ışığından kaçınma

İnvertörün doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yere kurulmasından kaçınılmalıdır.

Güneş ışığına doğrudan maruz kalmak şunlara neden olabilir:

- Güç çıkışı sınırlaması (sistem tarafından enerji üretiminin azalmasıyla sonuçlanır).
- Elektrikli/elektromekanik bileşenlerin erken aşınması.
- Mekanik bileşenlerin (contalar) ve kullanıcı arayüzünün erken aşınması.

3.1.2.4 Hava sirkülasyonu

Havanın serbestçe dolaşmadığı küçük, kapalı odalara kurmayın. Aşırı ısınmayı önlemek için invertörün etrafındaki hava akışının engellenmediğinden daima emin olun.

3.1.2.5 Yanıcı maddeler

Yanıcı maddelerin yanına kurmayın. Bu tür maddelerden en az üç (3) metre (10 fit) mesafe bırakın.

3.1.2.6 Yaşam alanı


İnsanların veya hayvanların uzun süre varlığının beklendiği bir yaşam alanına kurmayın. İnvertörün kurulduğu yere (örneğin: invertörün etrafındaki yüzeyin tipi, odanın genel özellikleri vb.) ve elektrik beslemesinin kalitesine bağlı olarak, invertörden gelen ses seviyesi oldukça yüksek olabilir.

3.2 Ürün işleme

Lütfen invertörü kullanmak için aşağıdaki talimatı inceleyin:

1. Aşağıdaki kırmızı daireler, ürün paketindeki kesikleri gösterir.


Eviriciyi hareket ettirmek için tutamaçlar oluşturmak için oyukları içeri itin (bkz. Şekil 3.3).



Şekil 3.3 Kırmızı daire içinde gösterilen invertörü hareket ettirmek için kullanılan tutamaçlar

2. İnvertörü nakliye kutusundan çıkarmak için iki kişi gereklidir. İnvertörü kartondan çıkarmak için ısı emiciye entegre kolları kullanın (bkz. Şekil 3.4).

3. Kurulum



Şekil 3.4 İnverter kolları




UYARI

Sürücünün ağırlığı nedeniyle, sürücüyü yanlış kaldırırken ve monte ederken ezilmeler veya kemik kırıkları meydana gelebilir. İnvertörü monte ederken, invertirin ağırlığını dikkate alın. Montaj sırasında uygun bir kaldırma tekniği kullanın.

3.3 İnvertörün Montajı

İnverter duvara veya metal dizi rafına monte edilebilir. Montaj delikleri, braketin boyutuyla veya Şekil 3.5'te gösterilen boyutlarla uyumlu olmalıdır.



Şekil 3.5 İnverter duvara montaj


Birim: mm

3. Kurulum

3.3.1 Duvara montaj


Şekil 3.6 ve Şekil 3.7'ye bakın. İnverter dikey olarak monte edilecektir. İnvertörü monte etme adımları aşağıda listelenmiştir.

1. Şekil 3.6'ya bakın. Matkabı duvara dik tutarak, hassas bir matkap kullanarak braketin delik çapına göre vidaları takmak için delikler açın. Maks. derinlik 90 mm'dir.
2. Braketin yatay olduğundan emin olun. Ve montaj delikleri (Şekil 3.6'da) doğru işaretlenmiştir. Delikleri işaretlerinize göre duvara delin.
3. Braketi duvara takmak için uygun montaj vidalarını kullanın.




Şekil 3.6 İnverter duvara montaj

4. İnvertörü kaldırın ve braketin altına yerleştirin ve ardından mükemmel bir şekilde eşleştirdikten emin olmak için aşağı kaydırın.



Şekil 3.7 İnvertörü kurun

5. İnvertörü montaj braketine sabitlemek için ambalajdaki vidaları kullanın.



Şekil 3.8 İnverterin sabitleme

3. Kurulum

3.3.2 Raf montajı


Rafa monte etme adımları aşağıda listelenmiştir:

1. İnverter için bir yer seçin

- IP66 koruma sınıfı ile evirici hem dış mekanlara hem de iç mekanlara kurulabilir.
- İnverter çalışırken kasanın ve soğutucunun sıcaklığı daha yüksek olacaktır. İnvertörü yanlışlıkla dokunabileceğiniz bir yere kurmayın.
- Eviriciyi yanıcı veya patlayıcı bir malzeme içinde saklandığı bir yere kurmayın.

2. Kurulum açısı

Lütfen invertörü dikey olarak kurun. İnverter dikey olarak monte edilemiyorsa, dikeyden 15 derece geriye doğru eğilebilir.



3. Kurulum

3. Montaj plakasını takın

- 1) Braketi ve tutturucuları ambalajından çıkarın. Delik konumunu işaretleyin, braketin delik konumlarına göre delin.




- 2) İşaretli delikleri delin. Korozyon koruması için deliğe korozyon önleyici boya uygulanması tavsiye edilir.




3. Kurulum

3) Montaj plakasını deliklerle hizalayın, kombinasyon cıvatasını (M10X40) montaj plakasından deliğe sokun. Braketi, verilen tutturucu ile metal çerçeveye sıkıca sabitleyin. Somunu 36FT-LB (35NM) torkla sıkın.



Şekil 3.13 İnşaat cıvatası

4) İnvertörü braketin üzerine kaldırın ve ardından mükemmel bir şekilde eşleştiğinden emin olmak için aşağı kaydırın.



Şekil 3.14 İnvertörü monte edin

3. Kurulum

3.4 Elektrik Bağlantıları

İnverter tasarımı, PV tarzı hızlı bağlantı terminali kullanır. DC elektrik bağlantısı sırasında üst kapağın açılmasına gerek yoktur. Eviricinin altında bulunan etiketler aşağıda Tablo 3.1 'de açıklanmıştır. Tüm elektrik bağlantıları yerel veya ulusal standartlara uygundur.

Parçalar	Bağlantı	Kablo boyutu	Tork
DC terminali	PV dizileri	4-6mm ²	NA
Zemin terminal	AC toprak	25-50mm ²	5-6N.m
Şebeke terminal	Şebeke	35-70mm ²	10-20N.m
16 pinli COM Bağlantı Noktası	iletişim kablosu	0.75-3mm ²	0.4-0.6N.m
4 pinli COM Bağlantı Noktası	Veri kayıt çubuğu	NA	NA

Tablo 3.1 Elektrik bağlantı sembolleri

Eviricinin elektrik bağlantısı aşağıda listelenen adımları izlemelidir:

1. Şebeke Besleme Ana Anahtarını (AC) KAPATIN.
2. DC İzolatörünü KAPALI konuma getirin.
3. Eviriciyi şebekeye bağlayın.
4. PV konnektörünü birleştirin ve İnvertöre bağlayın.

3. Kurulum

3.4.1 Topraklama

İnvertörü etkin bir şekilde korumak için iki topraklama yöntemi gerçekleştirilmelidir.

AC topraklama kablosunu bağlayın (Lütfen Bölüm 3.4.3'e bakın)

Harici topraklama terminalini bağlayın.

Topraklama terminalini ısı emicisine bağlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:


- 1) Topraklama kablosunu hazırlayın: dış mekan bakır çekirdekli kablo kullanmanızı öneririz. Topraklama kablosu, sıcak kabloların en az yarısı büyüklüğünde olmalıdır.
- 2) OT terminallerini hazırlayın: M10.



Önemli:

Paralel bağlı birden fazla evirici için, evirici toprakları arasında voltaj potansiyeli olasılığını ortadan kaldırmak için tüm eviriciler aynı toprak noktasına bağlanmalıdır.

- 3) Toprak kablosunun yalıtımını uygun uzunlukta soyun (bkz. Şekil 3.15).



Şekil 3.15 Uygun uzunluk




Önemli:

B (yalıtım sıyrma uzunluğu), A'dan (OT kablo terminali sıkma alanı) 2 mm~3 mm daha uzundur.

3. Kurulum

- 4) Soyulmuş kabloyu OT terminali sıkma alanına sokun ve terminali tele sıkıştırmak için hidrolik kelepçeyi kullanın (bkz. Şekil 3.16).



Şekil 3.16 Şerit tel




Önemli:

Terminali kabloya kıvrıdıktan sonra, terminalin kabloya sağlam bir şekilde kıvrıldığından emin olmak için bağlantıyı kontrol edin.

- 5) Vidayı ısı emici topraklama noktasından çıkarın.

- 6) Topraklama kablosunu ısı emici üzerindeki topraklama noktasına bağlayın ve topraklama vidasını sıkın. Tork 5-6Nm'dir (bkz. Şekil 3.17).



Şekil 3.17 Sabit kablo



Önemli:

Korozyon önleme performansını artırmak için topraklama kablosu takıldıktan sonra silikon veya boya uygulayın.

3. Kurulum

3.4.2 İnverterin PV tarafını bağlayın



UYARI

Eviriciyi bağlamadan önce, PV dizisi açık devre voltajının evirici limiti içinde olduğundan emin olun. Aksi takdirde inverter zarar görebilir.



UYARI

Fotovoltaik dizinin ne artı ne de eksi kablosunu toprağa bağlayın. Bu, inverterde ciddi hasara neden olabilir!




UYARI


Fotovoltaik dizinin çıkış iletkenlerini sürücünün terminallerine bağlamadan önce, çıkış iletkenlerinin polaritesinin DC- ve DC+ terminal etiketleriyle eşleştiğini doğrulayın.

DC bağlantıları için kabul edilebilir maksimum kablo boyutu için lütfen Tablo 3.1'e bakın. Bakır tel gereklidir. DC konektörlerini monte etme adımları aşağıdadır:

1. DC kablosunun yaklaşık 7 mm'sini kesin. Konektör kapağı somununu ayırın.
2. Kabloyu, konektörün başlık somununa ve kontak pimine sokun.




Şekil 3.18 Konektör Başlığı somununu sökün




Şekil 3.19 Kabloyu Konektör Başlığı somununa ve kontak pimine yerleştirin

3. Uygun bir tel kıvrırcı kullanarak kontak pimini tele kıvrırın.
4. Metal konektörü konektörün üstüne yerleştirin ve somunu 3-4 Nm torkla sıkın.




Şekil 3.20 Kontak pimini tele sıkıştırın




Şekil 3.21 Başlıklı Somunlu Konektör Vidalı

5. Bir multimetre kullanarak DC girişindeki PV voltajını ölçün, DC giriş kablosunun polaritesini doğrulayın (bkz. şekil 3.22) ve her dizi voltajının inverterin çalışma aralığında olduğunu doğrulayın. DC konektörünü, hafif bir tıklama sesi bağlantının başarılı olduğunu gösterene kadar invertöre bağlayın. (Şekil 3.23'te gösterildiği gibi)



Şekil 3.22 Multimetre ölçümü



Şekil 3.23 DC Konektörleri İnvertöre Bağlayın

Kablo türü	Travers alanı (mm ²)		Kablunun dış çapı (mm)
	Aralık	Önerilen değer	
Endüstri jenerik PV kablosu (model: PV1-F)	4.0~6.0 (12~10AWG)	4.0 (12AWG)	5.5~9.0



Dikkat:

DC girişleri yanlışlıkla ters çevrilirse veya inverter arızalı veya arızalıysa, invertöre zarar vereceğinden ve bir yangın felaketine yol açabileceğinden DC anahtarının kapatılmasına İZİN VERİLMEZ.

Uygun eylemler aşağıdaki gibidir:

*Bir klipsli ampermetre kullanarak DC dizi akımını ölçün.

*0.5A'dan büyükse, lütfen akım 0,5A'nın altına düşene kadar güneş ışınımı azalana kadar bekleyin.

*DC anahtarlarını kapatabilir ve PV dizilerini yalnızca akım 0,5A'den az olduğunda ayırabilirsiniz.

Lütfen yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir hasarın cihaz garantisini kapsamında olmadığını unutmayın.

MPPT girişi başına PV modülü gereksinimleri:

- Tüm fotovoltaik modüller, tip ve güç değeri bakımından aynı olmalıdır.
- Tüm fotovoltaik modüller aynı hizada ve eğimli olmalıdır.
- Beklenen en düşük sıcaklıkta bile, fotovoltaik dizinin açık devre voltajı, inverterin maksimum giriş voltajını asla aşmamalıdır. (Giriş akımı ve voltaj gereksinimleri için, bkz. Bölüm 10 "Teknik Özellikler").
- Tek bir MPPT'ye bağlanan her dizi, aynı sayıda seri bağlı fotovoltaik modüle sahip olmalıdır.

3. Kurulum

3.4.2.1 DC bağlantısı yüksek voltaj tehlike uyarısı



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ

Enerji verilmiş bir doğru akım iletkeni ile temastan kaçının. Fotovoltaik modüller ışığa maruz kaldığında, bir DC iletkeni ile temasın neden olduğu elektrik çarpması nedeniyle ölüm riski oluşturan yüksek voltajlar oluşur!

Bu kılavuzdaki talimatlara göre sadece PV modülünden gelen DC kablolarını invertöre bağlayın.



DİKKAT
AŞIRI GERİLİM SONUCUNDA OLASI İNVERTER HASARI

Fotovoltaik modüllerin DC giriş voltajı, inverterin maksimum değerini aşmamalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 10 "Teknik Özellikler")

DC kablolarını invertere bağlamadan önce, PV dizilerinin polaritesini ve açık devre voltajını doğrulayın.

DC kablolarını sürücüye bağlamadan önce dizi uzunluğunun ve voltaj aralığının doğru olduğunu doğrulayın.

3.4.3 İnverterin şebeke tarafını bağlayın



UYARI
Evirici ile şebeke arasına bir aşırı akım koruma cihazı takılmalıdır.

- 1) Üç (3) AC iletkenini "L1", "L2" ve "L3" olarak işaretlenmiş üç (3) AC terminaline bağlayın. Uygun kablo boyutunu ve türünü belirlemek için yerel koda ve voltaj düşüş tablolarına bakın.
- 2) Topraklama iletkenini "PE" işaretli terminale (koruyucu toprak, toprak terminali) bağlayın.

AC tarafı için Aşırı Akım Koruma Cihazı (OCPD)

Eviricinin alternatif akım bağlantı hattını korumak için aşırı akım ve kaçaklara karşı koruma sağlayan ve Tablo 3.2'de listelenen aşağıdaki özellikleri karşılayan bir cihaz kurmanız öneririz:



NOT
Alüminyum kablolar ve terminallerde AL-CU transfer (bimetalik) terminaller veya antioksidan gres kullanın.

3. Kurulum

İnverter	Anma gerilimi (V)	Nominal çıkış akımı (A)	Koruma cihazı akımı (A)
S5-GC50K	220/380,230/400	76.0/72.2	195
S5-GC60K	220/380,230/400	91.2/86.6	195
S5-GC60K-HV	480	72.2	195
S5-GC70K-HV	480	84.2	195
S5-GC25K-LV	220	65.6	195
S5-GC30K-LV	220	78.7	195
S5-GC36K-LV	220	94.5	195

Tablo 3.2 Şebeke OCPD değerlendirmesi

3.4.3.1 Eviricinin elektrik şebekesine bağlanması

Tüm elektrik kurulumları, yerel standartlara ve National Electrical Code® ANSI/NFPA 70 veya Canadian Electrical Code® CSA C22.1'e uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

AC ve DC elektrik devreleri muhafazadan izole edilmiştir. National Electrical Code®, ANSI/NFPA 70, Bölüm 250 tarafından gerekiyorsa, sistemin topraklanmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.

Şebeke gerilimi izin verilen aralık içinde olmalıdır. Eviricinin tam çalışma aralığı Bölüm 10 "Teknik Özellikler"de belirtilmiştir.

3.4.3.2 Kabloalama prosedürü



DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ. Kabloalama prosedürüne başlamadan önce, üç kutuplu devre kesicinin kapalı olduğundan ve tekrar bağlanamayacağından emin olun.



NOT
Muhafaza açıklığı genişletilirse, nem ve toz girişi nedeniyle invertlerin elektronik bileşenlerinde hasar veya hasar meydana gelir.



DİKKAT
Yangın riski. bir terminale iki iletken bağlanırsa yangın çıkabilir. TERMİNAL BAŞINA BİRDEN FAZLA İLETKEN BAĞLAMAYIN.




NOT
Sürücü AC terminallerine bağlanmak için M8 kivrımlı terminalleri kullanın.

3. Kurulum

3. Kurulum

Kablo özellikleri		Bakır özlü kablo
Enine kesit alanı (mm)	Menzil	10~70
	Tavsiye edilen	35
Kablo dış çapı (mm)	Menzil	37~44
	Tavsiye edilen	40

- 1) AC kablo yalıtım kılıfının ucunu yaklaşık 300 mm soyun, ardından her bir kablunun ucunu soyun.



Şekil 3.24 AC kablosunu şeritleyin



NOT


S2 (yalıtım sıyırma uzunluğu) S1'den 2 mm-3 mm daha uzundur. (OT kablo terminali sıkma alanı)

- 2) OT terminalinin kablo kıvrıma alanından geçen telin yalıtımını soyun, ardından terminali kıvrıma için bir hidrolik kıvrıma aleti kullanın. Terminalin kıvrımlı kısmı, ısıyla daralan tüp veya yalıtım bandı ile yalıtılmalıdır.




NOT:

Alüminyum alaşımlı kablo seçecekseniz, bakır çubuk ile Alüminyum alaşımlı kablunun doğrudan temasını önlemek için bakır alüminyum transfer terminali kullanmalısınız. (Lütfen kablo spesifikasyonunuza göre bir bakır alüminyum transfer terminali seçin).




Şekil 3.25 Bakır alüminyum transfer terminali

- 3) Beklenmedik bir şekilde kapanmadığından emin olmak için AC devre kesicisini bağlı bırakın.
4) İnverter bağlantı kutusundaki 4 vidayı sökün ve bağlantı kutusu kapağını çıkarın.
5) Kabloyu somun, kılıf ve AC terminal kapağından geçirin. Bir lokma anahtar kullanarak sırayla kabloyu AC terminal bloğuna bağlayın. Terminal bloğundaki vidaları sıkın. Tork 10~20Nm'dir.



Şekil 3.26 Nötr ile kablolama (S5-GC(50-60K, S5-GC(25-36)K-LV)



Şekil 3.27 Nötrsüz kablolama (S5-GC(60-70)K-HV)

4. İletişim & İzleme


İnverter üzerinde 2 adet haberleşme portu bulunmaktadır.

Biri 4-Pin COM bağlantı noktası, diğeri ise 16-Pin COM bağlantı noktasıdır.

4-Pin COM bağlantı noktası, Solis veri kayıt çubuklarını bağlamak için kullanılır (Ayrıntılar için lütfen Solis veri kayıt çubuklarının kılavuzlarına bakın).

16-Pin COM bağlantı noktası, çoklu inverter papatya zinciri bağlantısı/DRM bağlantısı/Mantık Arayüz Bağlantısı/Sayaç bağlantısı için kullanılır.


İnverter paketi, bu 16-Pin COM bağlantı noktasında kullanılmak üzere bir 16-Pin COM konektörü içerecektir. Pinler aşağıda tanımlanmıştır. Konektöre bakan Pin 1, ilk sıranın solundadır. Geri kalan polarite aşağıdaki şemada gösterilmiştir.



Pin	Tanım	Pin	Tanım
1	Sayaç RS485-A	9	DRM1/5
2	Sayaç RS485-B	10	DRM 2/6
3	COM1 485-A	11	DRM 3/7
4	COM1 485-B	12	DRM 4/8
5	\	13	RefGen
6	COM2 485-A	14	Com/DRM0
7	COM2 485-B	15	V+, 12V
8	\	16	V-, GND

Şekil 4.1 16pin COM Konektörü

16-Pin COM konektörünün montaj şeması aşağıdadır..



Şekil 4.2

A-Ana kablo (Çap: 4-6mm)

B-Kilitleme Somunu (Tork: 3.5-4N.m)

C-kol

D-COM Teli (Boyut: 0.75-3mm², soyma uzunluğu: 10-12mm)

E-Kilitleme Vidası (Tork: 0.4-0.6N.m)

F-Konektör

4. İletişim & İzleme

Bağlama Adımları:


1. Ana kabloyu kilitleme somunu ve manşondan geçirin.

2. COM kablolarını soyun ve ilgili pin terminallerine takın.

Ardından pim terminalleri için kilitleme vidalarını sıkın.

3. Manşonu konektörün üzerine itin ve manşonun ucundaki kilitleme somununu sıkın.


4. Konektörü inverterin altındaki 16-Pin COM portuna bağlayın.



Şekil 4.3

Bağlantıyı Kesme Adımları:


1. Konektörün her iki yanındaki düğmeye basın ve COM bağlantı noktasından ayırmak için konektörü çekin.



Şekil 4.4

4. İletişim & İzleme

2. Manşon üzerindeki oyuğa sokmak için kilit açma aletini kullanın ve konektörden ayırmak için manşonu çekin.



Şekil 4.5

4.1 İnverter izleme bağlantısı

Solis, aşağıdakileri içeren bire bir veri kayıt çubukları gibi isteğe bağlı aksesuarlar sağlayabilir:

Tek bir invertörün izlenmesi için Wifi çubuğu, GPRS çubuğu ve LAN çubuğu veya birden çok invertörün izlenmesi için Wifi kutusu ve GPRS Kutusu dahil olmak üzere birden çok veri kayıt kutuları.

Ayrıntılar için lütfen ilgili kılavuzlara bakın.



4.1.1 Tek bir inverter için izleme

Her invertör, uzaktan izleme amacıyla bir Solis'e bire bir veri kayıt çubuğu bağlayabilir. Veri kayıt çubuğu, inverterin altındaki 4 pinli COM portuna doğrudan bağlanmalıdır. Hızlı kurulum süresi ile basit bir tak ve çalıştır tasarımıdır. Ayrıntılar ve geri kalan yapılandırma süreci için lütfen veri kayıt çubuğu kılavuzuna bakın.

4. İletişim & İzleme

4.1.2 Birden fazla inverter için izleme

Birden fazla invertörün papatya zinciri iletişimini birlikte çalıştırması gerektiğinde, 16-Pin COM Portunun Pin3/4 ve Pin6/7'si kullanılabilir.




Şekil 4.7

Bus RS485 kablosu, bir Solis birden çok veri kayıt kutusuna veya herhangi bir uyumlu 3. taraf izleme cihazına, PPC'ye veya tesis SCADA'sına bağlanabilir.

4. İletişim & İzleme

4.2 DRM Bağlantısı/ Mantık Arayüz Bağlantısı


AS/NZS 4777.2:2015, inverterlerin talep yanıt modlarını (DRM) desteklemesini gerektirir. Solis Avustralya versiyonu inverterler, AS/NZS 4777.2:2015'teki DRM gerekliliklerine tamamen uygundur. Pinler aşağıda tanımlanmıştır. Çalışma mantığıyla ilgili ayrıntılar için lütfen AS/NZS 4777.2:2015 standart belgesine bakın. DRM kontrol cihazı, Solis'in tedarik kapsamında değildir.



Pin	Tanım	Pin	Tanım
9	DRM1/5	13	RefGen
10	DRM 2/6	14	Com/DRM0
11	DRM 3/7	15	V+, 12V
12	DRM 4/8	16	V-, GND

Şekil 4.9

Bazı Avrupa ülkelerinde, inverterlerin ÇALIŞTIR/DURDUR işlevini çalıştırmak için basit bir mantık arabirim rölesi veya kontaktör anahtarı gerekebilir. Solis Avrupa versiyonu inverterler için kontrol mantığı Pin 13 ve 14 kullanılarak uygulanabilir. (Güney Afrika'da mevcut değildir). Solis, lojik arabirim röleleri veya kontaktör anahtarları sağlamaz. İnverter, röle kapatıldığında normal şekilde çalışabilir (Pin13 ve Pin14 arasında kısa). Röle açıldığında (Pin13 ve Pin14 arasında), inverterin çıkış gücü 5 saniye içinde sıfıra düşer.



Pin	Tanım
13	RefGen
14	Com/DRM0


Şekil 4.10

DRM veya Mantık arabiriminin kablo bağlantısından sonra, DRM/Mantık arabirimi işlevini etkinleştirmek için lütfen Bölüm 7.5.8.1'e bakın.

4. İletişim & İzleme


4.3 Sayaç Bağlantısı

İnverter, İhracat Güç Yönetimi ve/veya 24 saat tüketim izleme sağlamak için üç fazlı akıllı sayaç ile birlikte kullanılabilir. 16-Pin COM portunun Pin 1 ve Pin 2'si Sayaç RS485 iletişimi için kullanılır.




Pin	Tanım
1	Μιτєrγι RS485-A
2	Μιτєrγι RS485-B

Şekil 4.11



Şekil 4.12 Harici CT Tipi Ölçer - "Şebekede Sayaç"

4. İletişim & İzleme



5. Devreye Alma

5.1 Uygun şebeke standardının seçilmesi

5.1.1 Kurulumun yapıldığı ülke için şebeke standardının doğrulanması

Solis invertörleri dünya çapında kullanılmaktadır ve herhangi bir şebekede çalışmak için önceden ayarlanmış standartlara sahiptir. Şebeke standardı fabrikada belirlenmiş olsa da, devreye almadan önce şebeke standardının kurulum ülkesi için doğrulanması önemlidir. Izgara standardını değiştirme veya özel bir standart oluşturma menüsüne Bölüm 6.7 ve aşağıda açıklandığı gibi erişilebilir.



UYARI

Doğru şebeke standardının ayarlanamaması, inverterin hatalı çalışmasına, invertirin hasar görmesine veya invertirin hiç çalışmamasına neden olabilir.

5.2 Şebeke standardını değiştirme

5.2.1 Şebeke standardını belirleme prosedürü



NOT

Bu işlem yalnızca servis teknisyenleri içindir. İnverter, göndermeden önce yerel şebeke standardına göre özelleştirilmiştir. Standardı belirleme zorunluluğu olmamalıdır.



NOT

"User-Def" işlevi yalnızca servis mühendisi tarafından kullanılabilir. Koruma düzeyinin değiştirilmesi yerel hizmet kuruluşu tarafından onaylanmalıdır.

- 1). Ekrandaki ana ekrandan ENTER'ı seçin. 4 adet alt menü seçeneği bulunmaktadır. GELİŞMİŞ AYARLARI vurgulamak için YUKARI/AŞAĞI oklarını kullanın. Seçmek için enter'a basın.

Information
Settings

Şekil 5.1

- 2). Ekranda bir parolanın gerekli olduğu gösterilecektir. Varsayılan parola "0010" olarak belirlenmiştir. İmleci hareket ettirmek için AŞAĞI tuşuna basın ve vurgulanan basamağı değiştirmek için YUKARI tuşuna basın.

5. Devreye Alma

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password:0000

Şekil 5.2

- 3). STANDARD SEÇ seçeneğini vurgulamak için YUKARI/AŞAĞI tuşlarını kullanın.
Seçmek için enter'a basın.

– Select Standard
Grid ON/OFF

Şekil 5.3

- 4). Kurulum ülkesi için şebeke standardını seçin.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Standard:G99

Şekil 5.4

Standardı seçmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Ayarı onaylamak için ENTER tuşuna basın. Değişiklikleri iptal etmek ve önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

5.3 Özel bir şebeke standardı belirleme



UYARI

- Doğru şebeke standardının ayarlanamaması, inverterin hatalı çalışmasına, inverterin hasar görmesine veya inverterin hiç çalışmamasına neden olabilir.
- Şebeke standardını yalnızca sertifikalı personel belirlemelidir.
- Yalnızca yerel ve ulusal şebeke standartlarınız tarafından onaylanan şebeke konfigürasyonunu ayarlayın.

- 1). User-Def menü seçeneği için özel bir ızgara konfigürasyonu oluşturma prosedürleri için lütfen Bölüm 6.7 "Gelişmiş Ayarlar"a bakın.

5. Devreye Alma

5.4 Ön kontroller



UYARI

Yüksek voltaj.
AC ve DC ölçümleri sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.

5.4.1 DC Bağlantıları

DC bağlantılarını doğrulayın.

- 1) Terminale tam olarak oturduğundan emin olmak için her bir DC kablosunu hafifçe çekin.
- 2) Terminale takılmayabilecek herhangi bir kaçak tel olup olmadığını gözle kontrol edin.
- 3) Terminal vidalarının doğru torkta olduğundan emin olmak için kontrol edin.

5.4.2 AC Bağlantıları

AC bağlantılarını doğrulayın.

- 1) Terminale tam olarak oturduğundan emin olmak için her bir AC kablosunu hafifçe çekin.
- 2) Terminale takılmayabilecek herhangi bir kaçak tel olup olmadığını gözle kontrol edin.
- 3) Terminal vidalarının doğru torkta olduğundan emin olmak için kontrol edin.

5.4.3 DC konfigürasyonu

Bir dizideki panellerin sayısını ve dizi gerilimini not ederek DC konfigürasyonunu doğrulayın.

5.4.3.1 VOC ve Polarite

VOC'yi ölçün ve dizi polaritesini kontrol edin. Her ikisinin de doğru olduğundan ve VOC'nin spesifikasyonda olduğundan emin olun.



UYARI

Sürücü tarafından kabul edilen maksimum değerden daha yüksek giriş gerilimleri (Bölüm 10'daki "Teknik Özellikler" bölümüne bakın) sürücüye zarar verebilir.
Solis inverterleri ters polarite korumasına sahip olsa da, ters polaritede uzun süreli bağlantı bu koruma devrelerine ve/veya invertere zarar verebilir.

5.4.3.2 Zemine sızıntı

DC toprak arızasını kontrol etmek için toprağa sızıntıyı ölçün.

5. Devreye Alma

5.4.3.2.1 Toprak sızıntısının tespiti

Solis invertörleri transformatörsüzdür ve toprağa bir dizi bağlantısı yoktur. Toprak ile pozitif veya negatif dizi kablolama arasındaki herhangi bir sabit voltaj ölçümü, toprağa bir kaçak (toprak hatası) olduğunu gösterir ve invertere enerji verilmeden önce düzeltilmelidir, aksi takdirde inverterde hasar meydana gelebilir.

5.4.4 AC konfigürasyonu

AC yapılandırmasını doğrulayın..

5.4.4.1 Vac ve frekans ölçün

VAC'yi ölçün ve voltajın yerel şebeke standartları dahilinde olduğunu doğrulayın.

- 1) Her fazı toprağa (L-G) ölçün.
- 2) Diğer fazlara olan fazları çiftler halinde ölçün (L-L). PHA'dan PH B'ye, PH B'den PH C'ye ve PH C'den PH A'ya.
- 3) Sayaç varsa, her fazın toprağa olan frekansını ölçün.
- 4) Her ölçümün yerel şebeke standartları ve Bölüm 10 "Teknik Özellikler"de belirtildiği gibi evirici spesifikasyonları dahilinde olduğundan emin olun.

5.4.4.2 Faz rotasyon testi

Fazların uygun sırayla bağlandığından emin olmak için bir faz dönüşü testi önerilir. Solis invertörleri belirli bir faz dönüşü bağlantısı gerektirmez. Ancak, yerel yardımcı program, belirli bir faz dönüşü veya kurulumun faz konfigürasyonunun bir kaydını gerektirebilir.

6. Başlatma ve Kapatma

6.1 Devreye alma prosedürü

İnvertörü çalıştırmak için aşağıdaki adımların aynen yazıldığı gibi takip edilmesi çok önemlidir.

- 1). Bölüm 5'te ayrıntıları verilen devreye alma kontrollerinin tamamlandığından emin olun.
- 2). AC güç anahtarını etkinleştirin.
- 3). DC anahtarını açın. Fotovoltaik diziden gelen DC voltajı, inverterin başlangıç voltajını aşarsa, inverter açılır. Kırmızı DC GÜÇ LED'i ve LCD sürekli olarak yanık kalacaktır.
- 4). Solis invertörleri DC beslemelidir. İnverter, invertörün başlatma ve çalışma aralıklarında DC gücü tespit ettiğinde açılır. Güç açıldıktan sonra, inverter dahili parametreleri kontrol eder, alternatif akım voltajını, hertz oranını ve besleme şebekesinin kararlılığını algılar ve izler. Yeşil İŞLETİM LED'i yanıp sönecek ve bu süre boyunca LCD ekranda BAŞLATILIYOR görüntülenecektir. Bu sinyal operatöre invertörün alternatif akım gücü üretmeye hazırlandığını gösterir.
- 5). Yerel olarak belirtilen gecikmeden sonra (IEEE-1547 uyumlu eviriciler için 300 saniye), evirici alternatif akım üretmeye başlar. Yeşil İŞLETİM LED'i süresiz olarak yanık kalacak ve LCD ekranda OLUŞTURUYOR yazacaktır.



DİKKAT

Eviricinin yüzey sıcaklığı 75°C'ye (1670°F) kadar ulaşabilir. Yanma riskini önlemek için inverter çalışırken yüzeye dokunmaktan kaçının. Ayrıca, inverter çocukların erişemeyeceği bir yere kurulmalıdır.

6.2 Kapatma prosedürü

İnvertörü kapatmak için aşağıdaki adımların aynen yazıldığı gibi takip edilmesi çok önemlidir.

1. İnverter LCD'sinin Gelişmiş Ayarında, "Grid Off" öğesini seçin.
2. Solis inverter ile şebeke arasındaki alternatif akım şalterini ayırın.
3. Yaklaşık 30 saniye bekleyin (bu süre zarfında AC yan kapasitörleri enerji harcar). Eviricinin DC voltajı başlangıç eşiğinden büyükse kırmızı GÜÇ LED'i yanacaktır. DC anahtarını kapatın.
4. Tüm LED'lerin kapalı olduğunu doğrulayın (bir (1) dakika).




DİKKAT

Sürücünün DC bağlantı kesme anahtarı KAPALI konumdayken ve tüm LED'ler kapalıyken, operatörler sürücü kabinini açmadan önce DC güç kaynağının bağlantısını kestikten sonra beş (5) dakika beklemelidir. DC tarafı kapasitörlerinin depolanan tüm enerjiyi dağıtması beş (5) dakika kadar sürebilir.

7. Normal çalışma

Normal çalışmada LCD ekran alternatif olarak inverter gücünü ve çalışma durumunu gösterir (bkz. Şekil 7.1). YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basılarak ekran manuel olarak kaydırılabilir.

ENTER tuşuna basmak Ana Menüye erişim sağlar.



Şekil 7.1 Çalıştırmaya Genel Bakış

7.1 Ana Menü

Ana Menüde dört alt menü vardır (bkz. Şekil 7.1):

1. Bilgi
2. Ayarlar
3. Gelişmiş Bilgi
4. Gelişmiş Ayarlar

7.2 Bilgi

Solis üç fazlı inverterin ana menüsü, operasyonel verilere ve bilgilere erişim sağlar. Menüden "Bilgi"yi seçin ve ardından bilgileri görüntülemek için yukarı veya aşağı kaydırın.

7. Normal çalışma

Gösterge	Süre	Açıklama
V_DC01: 0000.0A I_DC01: +000.0A ... V_DC06: 0000.0A I_DC06: +000.0A	10 saniye	V_DC: Giriş DC voltajını gösterir. I_DC: Giriş DC akımını gösterir.
V_A: 000.0V I_A: 000.0A V_C: 000.0V I_C: 000.0A	10 saniye	V_A(B,C): Şebekenin gerilim değerini gösterir. I_A(B,C): Izgaranın mevcut değerini gösterir.
Status: Erzeuge Leistung: 0000W	10 saniye	Durum: İnvertörün anlık durumunu gösterir. Güç: Anlık çıkış gücü değerini gösterir.
Rea_Power: 0000Var App_Power: 0000VA	10 saniye	Rea_Power: İnvertörün reaktif gücünü gösterir. App_Power: Bu, inverterin görünen gücünü gösterir.
Netzfrequenz F_Grid 00,00Hz	10 saniye	F_Grid: Şebekenin frekans değerini gösterir.
Gesamtenergie 0000000 kwh	10 saniye	Toplam üretilen enerji değeri.
Dieser Monat: 0000kwh Letzter Monat: 0000kwh	10 saniye	Bu Ay: Bu ay üretilen toplam enerji. Geçen Ay: Geçen ay üretilen toplam enerji.
Heute: 00.0kwh Gestern: 00.0kwh	10 saniye	Bugün: Bugün üretilen toplam enerji. Dün: Dün üretilen toplam enerji.
Wechselrichter-SN 00000000000000	10 saniye	İnverterin seri numarasını görüntüleyin.
Export_P: NULL Export_I: NULL	10 saniye	EPM'nin gücü. EPM'nin akımı.
Arbeitsmodus: NULL DRM NR.: 08	10 saniye	Çalışma Modu: Mevcut çalışma modelini gösterir. DRM NO.: DRM Numarasını gösterir.
I_DC01: +05.0A I_DC02: +04.9A ... I_DC12: +05.2A	10 saniye	I_DC01 : Giriş 01 akım değerini gösterir. I_DC02 : Giriş 02 akım değerini gösterir. ... I_DC12 : Giriş 12 akım değerini gösterir.

Tablo 7.1 Bilgi listesi

7. Normal çalışma

7.2.1 Kilit Ekranı

ESC tuşuna basmak Ana Menüye döner. Kilitlemek için ENTER tuşuna basmak.



(a)



(b)

(Şekil 7.2(a)) veya ekranın kilidini açın (Şekil 7.2 (b))

7.3 Ayarlar

Ayarlar menüsü seçildiğinde aşağıdaki alt menüler görüntülenir:

1. Saati Ayarla
2. Adresi Ayarla

7.3.1 Saati Ayarla

Bu işlev, saat ve tarih ayarına izin verir. Bu fonksiyon seçildiğinde LCD, Şekil 7.3'te gösterildiği gibi bir ekran görüntüleyecektir.

NEXT=<ENT> OK=<ESC>
01-01-2019 16:37

Şekil 7.3 Zaman Ayarı

YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basarak saat ve tarihi ayarlayın. Bir basamaktan diğerine (soldan sağa) geçmek için ENTER tuşuna basın. Ayarları kaydetmek ve önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7.3.2 Adresi Ayarla

Bu fonksiyon, muti inverterler üç monitöre bağlandığında adresi ayarlamak için kullanılır. Adres numarası "01"den "99"a kadar atanabilir (bkz. Şekil 7.4). Solis Üç Fazlı İnverterin varsayılan adres numarası "01"dir.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Set Address: 01

Şekil 7.4 Adresi Ayarla

Adresi ayarlamak için YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basın. Ayarları kaydetmek için ENTER tuşuna basın.

Değişikliği iptal etmek ve önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7. Normal çalışma

7.4 Gelişmiş Bilgi - Yalnızca Teknisyenler



NOT:

Bu alana erişim yalnızca tam nitelikli ve akredite teknisyenler içindir. "Gelişmiş Bilgi" menüsüne girin. ve "Gelişmiş ayarlar" (şifre gereklidir).

"Gelişmiş Bilgi" yi seçin. Ana Menüden. Ekran aşağıdaki gibi şifre isteyecektir:

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password:0000

Şekil 7.5 Şifreyi girin

Varsayılan parola "0010" olarak belirlenmiştir.

Lütfen imleci hareket ettirmek için "aşağı" tuşuna basın, numarayla seçmek için "yukarı" tuşuna basın.

Doğru şifreyi girdikten sonra, Ana Menü bir ekran görüntüleyecek ve aşağıdaki bilgilere erişebilecektir.

1. Alarm Mesajı
2. Gösterilen mesaj
3. Sürüm
4. Günlük Enerji
5. Aylık Enerji
6. Yıllık Enerji
7. Günlük Kayıtlar
8. İletişim Verileri
9. Uyarı Mesajı

7.4.1 Alarm Mesajı

Ekran en son 100 alarm mesajını gösterir (bkz. Şekil 7.6). YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basılarak ekranlar manuel olarak kaydırılabilir. Bir önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

Alm000: OV-G-V
T: 00-00 00:00 D:0000

Şekil 7.6 Alarm Mesajı

7.4.2 Gösterilen Mesaj

Bu işlev, bakım personelinin dahili sıcaklık, Standart No.1, 2, vb. Gösterilen mesajları alması içindir.

YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basılarak ekranlar manuel olarak kaydırılabilir. Bir tarihi diğerinden taşımak için YUKARI/AŞAĞI tuşuna basın.

7. Normal çalışma

7.4.3 Sürüm

Ekran, inverterin model versiyonunu gösterir. Ve ekran, YUKARI ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basarak yazılım sürümünü gösterecektir. (bkz. Şekil 7.7).

Model: 08
Software Version: D20001

Şekil 7.7 Model Sürümü ve Yazılım Sürümü

7.4.4 Günlük Enerji

İşlev, seçilen gün için enerji üretimini kontrol etmek içindir.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019-01-01

Şekil 7.8 Günlük enerji için tarih seçme

İmleci gün, ay ve yıla taşımak için AŞAĞI tuşuna basın, rakamı değiştirmek için YUKARI tuşuna basın. Tarih sabitlendikten sonra Enter'a basın.

2019-01-01: 051.3kWh
2019-01-01: 061.5kWh

Şekil 7.9 Günlük enerji

Bir tarihi diğerinden taşımak için YUKARI/AŞAĞI tuşuna basın.

7.4.5 Aylık Enerji

İşlev, seçilen ay için enerji üretimini kontrol etmek içindir..

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019-01

Şekil 7.10 Aylık enerji için ay seçin

İmleci gün ve aya taşımak için AŞAĞI tuşuna basın, rakamı değiştirmek için YUKARI tuşuna basın. Tarih sabitlendikten sonra Enter'a basın.

2019-01: 0510kWh
2019-01: 0610kWh

Şekil 7.11 Aylık enerji

7. Normal çalışma

7.4.6 Yıllık Enerji

İşlev, seçilen yıl için enerji üretimini kontrol etmek içindir.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Select: 2019

Şekil 7.12 Yıllık enerji için yılı seçin

İmleci gün ve yıla taşımak için AŞAĞI tuşuna basın, rakamı değiştirmek için YUKARI tuşuna basın. Tarih sabitlendikten sonra Enter'a basın.

2018: 0017513kWh
2017: 0165879kWh

Şekil 7.13 Yıllık enerji

Bir tarihi diğerinden taşımak için YUKARI/AŞAĞI tuşuna basın.

7.4.7 Günlük Kayıtlar

Ekran, ayarların değiştirilmesinin geçmişini gösterir. Bu sadece bakım personeli içindir.

7.4.8 İletişim Verileri

Ekran, İnvertörün dahili verilerini gösterir (bkz. Şekil 7.14). Bu yalnızca servis teknisyenleri içindir.

01-05: 01 25 E4 9D AA
06-10: C2 B5 E4 9D 55

Şekil 7.14 İletişim Verileri

7.4.9 Uyarı Mesajı

Ekran en son 100 uyarı mesajını gösterir (bkz. Şekil 7.15). YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basılarak ekranlar manuel olarak kaydırılabilir. Bir önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

Msg000:
T: 00-00 00:00 D: 0000

Şekil 7.15 Uyarı Mesajı

7. Normal çalışma

7.5 Gelişmiş Ayarlar - Yalnızca Teknisyenler



NOT:

Bu alana erişim yalnızca tam nitelikli ve akredite teknisyenler içindir.
Bu menüye erişmek için şifre girmek için lütfen 7.4'ü takip edin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Ana Menüden Gelişmiş Ayarlar'ı seçin:

1. Standart Seçin
2. AÇIK/KAPALI
3. Temiz Enerji
4. Şifreyi Sıfırla
5. Güç Kontrolü
6. Enerjiyi Kalibre Et
7. Özel Ayarlar
8. STD. Mod Ayarları
9. Ayarları Geri Yükle
10. HMI Güncellemesi
11. Dahili EPM seti
12. Harici EPM seti
13. HMI'yi yeniden başlatın
14. Fan Testi
15. DSP Güncellemesi
16. Kompanzasyon Seti
17. I/V Eğrisi

7.5.1 Standart Seçimi

Bu fonksiyon, şebekenin referans standardını seçmek için kullanılır (bkz. Şekil 7.16).

YES=<ENT> NO=<ESC>
Standard:G99

Şekil 7.16

“User-Def” menüsü seçildiğinde aşağıdaki alt menüye ulaşılabacaktır (bkz. Şekil 7.17),

→ OV-G-V1: 400V
OV-G-V1-T: 1.0S

Şekil 7.17

“User-Def” için ayar aralığı aşağıdadır. Bu fonksiyon kullanılarak limitler manuel olarak değiştirilebilir. (Bu gerilim değerleri faz gerilimidir)

7. Normal çalışma

OV-G-V1: 220---374V	OV-G-F1: 50.1-65Hz
OV-G-V1-T: 0.01---300S	OV-G-F1-T: 0.01---300S
OV-G-V2: 220---374V	OV-G-F2: 50.1-65Hz
OV-G-V2-T: 0.01---300S	OV-G-F2-T: 0.01---300S
UN-G-V1: 110---277V	UN-G-F1: 45-59.9Hz
UN-G-V1-T: 0.01---300S	UN-G-F1-T: 0.01---300S
UN-G-V2: 110---277V	UN-G-F2: 45-59.9Hz
UN-G-V2-T: 0.01---300S	UN-G-F2-T: 0.01---300S
Startup-T: 10-600S	Restore-T: 10-600S

Tablo 7.2 Kullanıcı Tanımı (L-N) için ayar aralıkları



NOT

User-Def standardının başlangıç değeri yalnızca referans amaçlıdır.
Kullanıma uygun doğru bir değeri temsil etmez.



NOT

Farklı ülkeler için şebeke standardının yerel gereksinimlere göre farklı ayarlanması gerekir. Herhangi bir şüpheniz varsa, ayrıntılar için lütfen Solis servis teknisyenlerine danışın.

7.5.2 Açma/Kapama

→ Grid ON/OFF
24H Switch

Şekil 7.18 Açma/Kapama

7.5.2.1 Şebeke AÇIK/KAPALI

Bu fonksiyon, Solis Üç Fazlı Inverterin güç üretimini başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

→ Grid ON
Grid OFF

Şekil 7.19 Şebekeyi AÇIK/KAPALI olarak ayarlayın

7. Normal çalışma

7.5.2.2 24Sa Anahtarı

Bu işlev, 24 saat tüketim işlevinin etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını kontrol eder.

– Enable
Disable

Şekil 7.20 24Sa AÇIK/KAPALI Ayarı



NOT:

Bu etkinleştirildiğinde, güç LED ışığı açıkken inverter LCD'si gece hala canlı olacaktır. Şebeke geceleri arızalanırsa, şebeke normale döndükten sonra bile sistem kendini toparlayamaz ancak tüketim verileri sayaçta kaydedilmeye devam eder. Gün doğumuna kadar sistem tekrar çalışmaya başlayacak ve yük tüketim verilerini kalibre etmek için sayaç verileri Solis izleme sistemine yüklenebilecek.

7.5.3 Temiz Enerji

Clear Energy, inverterin geçmiş verimini sıfırlayabilir



Bu iki işlev yalnızca bakım personeli için geçerlidir. Yanlış çalıştırma, inverterin düzgün çalışmasını engeller.

7.5.4 Parolayı Sıfırla

Bu fonksiyon, "Gelişmiş bilgi" menüleri için yeni şifreyi ayarlamak için kullanılır. ve "Gelişmiş bilgi".

YES=<ENT> NO=<ESC>
Password: 0000

Şekil 7.21 Yeni şifre belirle

Yeni bir şifre belirlemeden önce doğru şifreyi girin. İmleci hareket ettirmek için AŞAĞI tuşuna basın, değeri revize etmek için YUKARI tuşuna basın. Ayarı yürütmek için ENTER tuşuna basın.

Bir önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7. Normal çalışma

7.5.5 Güç Kontrolü

Güç ayar düğmesi, aktif ve reaktif gücü ayarlamanızı sağlar.

Bu alt menü aşağıdaki beş öğeyi içerir:

1. Çıkış gücünü yapılandırın
2. Reaktif Gücü Yapılandırın
3. Geri Yükleme Dahil P Çıkışı
4. Geri Yükleme Dahil Rea P



Bu işlev yalnızca bakım personeli için geçerlidir. Yanlış çalıştırma, invertörün maksimum güce ulaşmasını engelleyecektir.

7.5.6 Enerjiyi Kalibre Et

Bakım veya değiştirme, toplam enerji değerinde bir değişikliğe neden olabilir. Bu işlevi kullanmak, kullanıcının toplam enerji değerini önceki değerine sınırlamasını sağlar. İzleme web sitesi kullanılıyorsa, veriler bu ayarla otomatik olarak senkronize edilecektir.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Energy:0000000kWh

Şekil 7.22 Enerjiyi kalibre edin

İmleci hareket ettirmek için AŞAĞI tuşuna basın. Değeri düzenlemek için YUKARI tuşuna basın. Ayarı uygulamak için ENTER tuşuna basın. Önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7.5.7 Özel Ayarlar



Bu, yalnızca bakım personeli tarafından kullanılabilen bir işlevdir. Hatalı çalışma, inverterin maksimum çıkış gücüne ulaşmasını engeller.

7. Normal çalışma

7.5.8 STD Modu Ayarları

Selecting "STD Mode. Settings" displays the sub-menu shown below:
"STD Modu. Ayarlar" seçildiğinde, aşağıda gösterilen alt menü görüntülenir:

1. Çalışma Modunun Konfigürasyonu
2. Maksimum Güç Oranı
3. Azaltılmış Frekans Seti
4. On Dakikada Voltaj Ayarı
5. Gücün Önceliği
6. İlk Yapılandırma
7. Voltaj PCC Yapılandırması



Bu, yalnızca bakım personeli tarafından kullanılabilen bir işlemdir. Hatalı çalışma, inverterin maksimum çıkış gücüne ulaşmasını engeller.

7.5.8.1 DRM/Mantık Arayüz Ayarlarını Etkinleştir

DRM/Mantık Arayüzü işlevini etkinleştirmek için lütfen aşağıdaki ayarları kullanın.

Varsayılan olarak, bu ayar "KAPALI" olarak ayarlanmıştır. Ayar "AÇIK" olarak ayarlanmışsa, ancak hiçbir harici DRM kontrol cihazı veya mantık arabirim rölesi bağlı veya açık değilse, sürücü "LimbyDRM" görüntüler ve sürücü çıkış gücü sıfırla sınırlıdır.

1. "İlk Ayarlar" düğmesine tıklayın.
2. "DRM"yi seçin ve "ON" konumuna getirin

7.5.9 Ayarları Geri Yükle

Başlangıç ayarı alt menüsü beş öge içerir.

Geri Yükleme ayarı, 7.5.7 Özel Ayarlar'daki tüm öğeleri varsayılan değerlerine sıfırlamak için kullanılabilir. Ekran aşağıdaki gibidir:

Are you sure?
YES=<ENT> NO=<ESC>

Şekil 7.23 Ayarları Geri Yükle

Izgarayı kapattıktan sonra ayarı kaydetmek için Enter tuşuna basın.
Önceki ortalamaya dönmek için ESC tuşuna basın.

7. Normal çalışma

7.5.10 HMI Güncellemesi



Bu bölüm yalnızca bakım personeli için geçerlidir.

"Güncelleyici" seçildiğinde aşağıdaki alt menü görüntülenir:

HMI Current Ver.: 02
YES= <ENT> NO= <ESC>

Şekil 7.24

Güncelleyici, LCD'nin aygıt yazılımını güncel tutmak için kullanılır. İşlemi başlatmak için ENTER tuşuna basın.

Önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7.5.11 Dahili EPM Seti



NOTE:

Bu bölümde akıllı sayaç ile ilgili iki fonksiyon yer almaktadır.

Ayrıntılı bağlantı şemaları için lütfen bölüm 4.3'e bakın.

İşlev 1: Dahili Dışa Aktarma Güç Yönetimi İşlevi

İnvertörler, sistemin dışa aktarma gücünü dinamik olarak sınırlamak için akıllı bir sayaçla çalışabilir. Sıfır enjeksiyon elde edilebilir.

Akıllı sayaç, şebeke tarafına VEYA yük tarafına monte edilebilir.

Fonksiyon 2: 24 Saat Tüketim İzleme Fonksiyonu

Yalnızca Solis izleme sistemi kullanılıyorsa geçerlidir.

İnvertörler akıllı sayaç ile çalışarak tüm gün boyunca yük tüketim verilerini izleyebilecek ve veriler Solis izleme sisteminde görüntülenecektir.

Akıllı sayaç sadece şebeke tarafına monte edilebilir.

7. Normal çalışma



NOTE:

Lütfen farklı kullanıcı senaryoları için aşağıdaki talimatlara bakın.

Senaryo 1. Yalnızca İşlev 1 gereklidir

Adım 1: Akıllı sayacı şebeke tarafına veya yük tarafına bağlamak için Bölüm 4.3'e bakın.
Adım 2: Kısım 7.5.11.1 Mod Seçimini buna göre Seçenek 2 (Yükte Sayaç) veya Seçenek 3 (Şebekede Sayaç) olarak seçin.
Adım 3: İzin verilen geri akış gücünü ayarlamak için Bölüm 7.5.11.2'yi yapılandırın.
Adım 4: Arıza güvenliği işlevini etkinleştirmek için Bölüm 7.5.11.3'ü yapılandırın (Gerekirse).
Adım 5: Çalışma modunu değiştirmek için Bölüm 7.5.11.4'ü yapılandırın (Gerekirse).

Senaryo 2. Hem İşlev 1 hem de 2 gereklidir

Akıllı Sayaç Kullanma:

Adım 1: Akıllı sayacı şebeke tarafına bağlamak için Bölüm 4.3'e bakın.
Adım 2: Bölüm 7.5.11.1 Mod Seçimini Seçenek 3 olarak seçin (Şebekede Sayaç).
Adım 3: "Etkinleştir" olarak Bölüm 7.5.2.2 24Sa Anahtarını seçin.
Adım 4: İzin verilen geri akış gücünü ayarlamak için Bölüm 7.5.11.2'yi yapılandırın.
Adım 5: Failsafe işlevini etkinleştirmek için Bölüm 7.5.11.3'ü yapılandırın (Gerekirse).
Adım 6: Solis izleme sistemini yapılandırın (Lütfen izleme cihazının kılavuzuna bakın).
Müşteri, dış aktarma gücü kontrol işlevini etkinleştirmek istemiyorsa, lütfen "geri akış gücünü" maks. Adım 4'te invertörün çıkış gücü VEYA Adım 2'de "tüketim monitörü" olarak modu seçin ve Adım 4-5'i atlayın.

AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERE ERIŞMEK İÇİN ANA MENÜDEN EPM AYARLARI'NI SEÇİN:

1. Mod Seçimi
2. Geri Akış Gücü
3. Arızaya Karşı Güvenli AÇIK/KAPALI
4. Geri Akış Çalışma Modu

7.5.11.1 Mod Seçimi

Bu menüde aşağıdaki gibi 4 ayar bulunmaktadır:

1. KAPALI 2. Yükte Sayaç 3. Şebekede Sayaç 4. Tüketim Monitörü

KAPALI: İşlevler devre dışı

Sayaç Yükte: Solis Smart Meter, yük branşman devresine bağlanır.

Şebekede Sayaç: Solis Smart Meter şebeke bağlantı noktasına bağlanır (Geri akış gücü varsayılan olarak 0W'dır).

Tüketim Monitörü: Solis Smart Meter şebeke bağlantı noktasına bağlıdır (Geri akış gücü ayarı geçerli değildir).

7. Normal çalışma

7.5.11.2 Geri Akış Gücü

Ayar, şebekeye izin verilen dış aktarma gücünü tanımlamak için kullanılır.
Ayar aralığı 00000W ile 29900W arasındadır.

->Set Backflow Power

Şekil 7.25 Geri akış gücünü ayarlayın

YES=<ENT> NO=<ESC>
Power:-00000W

Şekil 7.26

Verileri ayarlamak için YUKARI/AŞAĞI tuşlarına basın. Geri akış gücünü ayarlamak için ENTER tuşuna basın.

Ardından imleci hareket ettirmek için AŞAĞI tuşlarına basın, sayıyı değiştirmek için YUKARI tuşuna basın.

Ayarları kaydetmek ve önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7.5.11.3 Arıza güvenliği AÇIK/KAPALI

Bu ayar, çalışma sırasında Sayaç bağlantısı kesildiğinde bir alarm vermek (inverter üretimini de durdurmak) için kullanılır.

Sistem kontrolünü kaybettiğinde, şebekeye olası güç geri akışını önleyebilir.

YES=<ENT> NO=<ESC>
Fail Safe Set:ON

Şekil 7.27 Arıza Korumasını AÇMA/KAPATMA

G100 yönetmeliği nedeniyle, bu işlevin yalnızca evirici İngiltere'de kurulduğunda açılması zorunludur. Diğer bölgeler için müşteriler, işlevi istedikleri gibi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

7. Normal çalışma



NOT:

Arıza güvenliği işlevi AÇIK olduğunda ve CT/Sayaç bağlantısı bir şekilde kesildiğinde, invertör üretimi durduracak ve LCD'de "Arıza Güvenli" alarmı verecektir.

Arıza güvenliği işlevi KAPALI olduğunda ve CT/Sayaç bağlantısı bir şekilde kesildiğinde, CT/Sayaç hala bağlıyken invertör çıkış gücünü son an olarak tutacaktır. Yeniden başlatmanın ardından invertör, sınırsız olarak tam güçte çıkış verecektir.

7.5.11.4 Geri Akış Çalışma Modu

Bu alt menü, aşağıdaki geri akış çalışma modlarından birini seçmek için kullanılır: 01, 02. Varsayılan mod "01"dir.

->Backflow Work Mode


Şekil 7.28 Geri Akış çalışma modunu ayarlayın

YES=<ENT> NO=<ESC>
Mode:01

Şekil 7.29

Mode "01", Şekil 7.29'da gösterildiği gibi, her fazın çıkış gücü üç fazlı yük gücünün ortalamasıdır ve üç fazdaki en düşük güce sahip fazdan daha büyüktür.

Inverter Üretimi
L1-4500W
L2-4500W
L3-4500W




Şekil 7.30

7. Normal çalışma

Çeşitli "02", như trong Hình 7.30, là chế độ giới hạn mỗi pha, biến tần chỉ tạo ra công suất bằng một trong công suất tải ba pha là công suất tải thấp nhất của một pha nhất định.

Inverter Üretimi
L1-4500W
L2-4500W
L3-4500W



Şekil 7.31

7.5.12 Harici EPM Seti

Bu seçenek yalnızca Solis harici EPM cihazı kullanıldığında etkinleştirilmelidir. İki seçenek vardır: 5G-EPM ve Diğerleri-EPM.

->5G-EPM
Others-EPM

Şekil 7.32

5G serisi bir EPM cihazı kullanıldığında, 5G-EPM Failsafe Seçeneği etkinleştirilmelidir. 2G serisi bir EPM cihazı kullanıldığında, Diğerleri-EPM Arıza Koruması Seçeneği etkinleştirilmelidir.

Her seferinde yalnızca bir seçenek etkinleştirilebilir.

7.5.13 MI'yi yeniden başlatın

Bu işlev, grafik kullanıcı arabirimini yeniden başlatmak için kullanılır



Bu işlev yalnızca bakım personeli için geçerlidir. Yanlış çalıştırma, invertörün maksimum güce ulaşmasını engelleyecektir.

7. Normal çalışma

7.5.14 FAN Testi



Bu bölüm yalnızca bakım personeli için geçerlidir.

"Fan Testi" seçildiğinde aşağıdaki alt menü görüntülenir:

Are you sure?
YES= <ENT> NO= <ESC>

Şekil 7.33

Fan Testi, fabrikada yüklenmiş bir testtir. Testi başlatmak için ENTER tuşuna basın. Önceki menüye dönmek için ESC tuşuna basın.

7.5.15 DSP Güncellemesi

Bu işlev, DSP güncellemelerini gerçekleştirmek için kullanılır.

→ Master DSP Update
Slave DSP Update

Şekil 7.34 DSP Güncellemesi

7.5.16 Kompanzasyon Seti

Bu fonksiyon inverterin enerji ve gerilim çıkışlarını kalibre etmek için kullanılır. RGM ile donatılmış bir invertörün enerji tüketimini etkilemez.

İki bölüm vardır: bir güç ölçer ve bir voltaj ölçer.

Ekran aşağıdakileri görüntüler:

YES=<ENT> NO=<ESC>
Power para: 1.000

Şekil 7.35 Gerilim Parametresi

İmleci hareket ettirmek için Aşağı tuşuna basın.

Rakamı değiştirmek için Yukarı tuşuna basın.

Ayarı kaydetmek için Enter'a basın ve önceki menüye dönmek için ESC'ye basın.



Bu ayar yalnızca şebeke operatörleri için geçerlidir. Aksi belirtilmedikçe bu ayarı değiştirmeyin.

7. Normal çalışma

7.5.17 I/V Eğrisi

Bu fonksiyon, bireysel fotovoltaik dizilerin I/V karakteristik eğrilerini tarar.

→ Set I/V Curve
I/V Curve Scan

Şekil 7.36 I/V Eğrisi

7.5.17.1 I/V Eğrisini Ayarlama

Bu ayar, tarama voltajının başlangıç noktasını ve voltaj aralığını belirlemenizi sağlar.

Start_V: 850V
Interval_V: 010V

Şekil 7.37 I/V Eğrisini Ayarlama

Start V: I/V taramasının başladığı voltaj. (100V ile 1100V arasında ayarlanabilir)

Tarama voltaj aralığı Aralık V ile gösterilir. (001V ile 100V arasında ayarlanabilir)

Taranabilecek toplam 60 veri noktası vardır.

7.5.17.2 I/V Eğrisi Taraması

I/V eğrisi taramasını başlatmak için "ENT" tuşuna basın.

Scanning...01

Şekil 7.38 I/V Eğri Taraması (1)

Tarama tamamlandığında ekranda "Tarama Tamam" yazacaktır. Ardından sonraki bölüme geçin.

Select String No.: 01

Şekil 7.39 I/V Eğri Taraması (2)

01_850V: 9.56A
02_860V: 9.44A

Şekil 7.40 I/V Eğri Taraması (3)

7. Normal çalışma

7.6 AFCI işlevi

Solis invertörleri, DC devresinde bir ark hatası tespit eden ve bir yangın felaketini önlemek için invertörü otomatik olarak kapatan bir AFCI işlevi içerir.

7.6.1 AFCI işlevini etkinleştirin

Aşağıdaki bölümlerde AFCI işlevinin nasıl etkinleştirileceği açıklanmaktadır.

Yol: Gelişmiş Yapılandırma -> 0010 -> AFCI Ayarı -> Özel Ayarlar -> AÇIK/KAPALI AFCI -> AÇIK



Şekil 7.41 AFCI'yi Ayarla



Uyarı:

"AFCI Düzeyi" YALNIZCA Solis teknisyenleri tarafından kullanılabilir. Hassasiyetteki değişiklikler sık sık yanlış alarmlara veya arızalara neden olur. Solis, yetkisiz değişikliklerden kaynaklanan ek zararlardan sorumlu değildir.



NOT:

Ayar aynı zamanda AFCI işlevinin AÇIK/KAPALI durumunu incelemek için kullanılabilen mevcut duruma da karşılık gelir.

7.6.2 Ark Hatası

Normal çalışma sırasında bir DC arkı algılanırsa, inverter kapanacak ve aşağıdaki alarmı çalacaktır:

ARC-FAULT
Restart Press ESC 3s

Şekil 7.42 Ark Hatası

Kurulumu yapan kişi, tüm kabloların düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olmak için DC devresini baştan sona incelemelidir.

DC devre sorununu çözdükten veya düzgün çalıştığını onayladıktan sonra 3 saniye boyunca "ESC" tuşuna basın ve inverterin yeniden başlamasını bekleyin.

8. Bakım

Solis Üç Fazlı İnverter rutin bakım gerektirmez. Soğutucudan gelen tozun temizlenmesi ise inverterin ısıyı dağıtmasına ve ömrünün uzamasına yardımcı olacaktır. Tozu temizlemek için yumuşak bir fırça kullanılabilir.



DİKKAT:

Çalışırken invertörün yüzeyine dokunmayın. Eviricinin bazı parçaları sıcak olabilir ve yanıklara neden olabilir. İnvertörü kapatın (bkz. Bölüm 6.2) ve herhangi bir bakım veya temizlik işleminden önce soğuma süresi bekleyin.

LCD ve LED durum göstergeleri ışıkları okunamayacak kadar kirliyse nemli bir bezle temizlenebilir.




NOT:

İnvertörü temizlemek için asla solvent, aşındırıcı veya aşındırıcı malzeme kullanmayın.

8.1 Gece PID-Kurtarma İşlevi

Solis Üç Fazlı İnvertörler, gece boyunca PID etkisini geri kazanan ve böylece PV sisteminin bozulmasını önleyen isteğe bağlı bir Anti-PID modülü içerir.



Şekil 8.1

Geceleri, Night-Time PID-Recovery modülü, PV modelinin PID etkisini geri yükler. İnverter çalışırken, LCD ekranda "PID-onarım" bilgisi görüntülenir ve kırmızı ışık yanar. Klima açıldığında, Gece PID Kurtarma işlevi her zaman etkindir. Bakım gerekirse ve AC anahtarı kapatılırsa, Gece PID Kurtarma işlevi devre dışı bırakılabilir.



UYARI :

Benzer işlevsel mantık nedeniyle, gece PID-Recovery işlevi, gece varyan telafi işlevi ile birlikte kullanılamaz. Ek olarak, bir gece PID-Kurtarma işleviyle donatılmış invertörler, negatif topraklamayı desteklemez.

8. Bakım



NOT:

İnverterin gece bakımını yapmanız gerekiyorsa, lütfen önce AC anahtarını kapatın, ardından DC anahtarını kapatın ve diğer işlemleri yapmadan önce 5 dakika bekleyin.



UYARI:


PID bağımsız bir fonksiyondur. DC bara voltajı 50Vdc'nin altına düştüğünde, PID modülü PV- ve toprak terminalleri arasında 450Vdc üretmeye başlar. Kontroller veya ayarlar için bir gereklilik yoktur.

8.2 Fan Bakımı


Fan düzgün çalışmıyorsa, sürücü etkin bir şekilde soğutulmayacaktır ve bu, sürücünün etkin çalışmasını etkileyebilir.

Bu nedenle, bozuk bir fanı aşağıdaki gibi temizlemek veya değiştirmek gerekir:

1. İnverter LCD'sindeki "Şebeke AÇIK/KAPALI" anahtarını kapatın.
2. AC gücünü kesin.
3. DC anahtarını "KAPALI" konumuna çevirin.
4. En az 15 dakika bekleyin.
5. Fan plakasındaki 4 vidayı söküp ve fan düzeneğini yavaşça dışarı çekin.



Şekil 8.2



6. Fan konektörünü dikkatlice ayırın ve fanı çıkarın.
7. Fanı temizleyin veya değiştirin. Fanı rafa monte edin.
8. Elektrik kablosunu bağlayın ve fan düzeneğini yeniden takın. İnvertörü yeniden başlatın.

9. Sorun Giderme

İnverter, en önemli uluslararası şebeke bağlantılı standartlara ve güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk gereksinimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Müşteriye teslim edilmeden önce inverter, optimum çalışmasını ve güvenilirliğini sağlamak için çeşitli testlere tabi tutulmuştur.

Arıza durumunda LCD ekranda bir alarm mesajı görüntülenecektir. Bu durumda inverter şebeke beslemesini durdurabilir. Arıza açıklamaları ve bunlara karşılık gelen alarm mesajları Tablo 9.1'de listelenmiştir:

Alarm Mesajı	Arıza Açıklaması	Çözüm
Güç yok	İnverter LCD'de güç yok	1.PV giriş bağlantılarını kontrol edin 2.DC giriş voltajını kontrol edin (tek fazlı >120V, üç fazlı >350V) 3.P V+/-'nin ters çevrilmiş olup olmadığını kontrol edin
LCD gösterisi her zaman başlatılıyor	başlatılmıyor	1.Anakart veya güç kartı üzerindeki konektörün sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin. 2.Güç kartına giden D SP konektörünün sabitlenip sabitlenmediğini kontrol edin.
OV-G-V01/02/03/04	aşırı şebeke gerilimi	1.AC kablosunun direnci çok yüksek. Boyut olarak daha büyük başka bir ızgara kablosu kullanın 2.Elektrik şirketi izin veriyorsa koruma sınırını ayarlayın.
UN-G-V01/02	şebeke gerilimi altında	1.Elektrik şirketi tarafından izin veriliyorsa, kullanıcı tarafından koruma limitini ayarlamak için bir fonksiyon tanımlayın.
OV-G-F01/02	Aşırı şebeke frekansı	
UN-G-F01/02	şebeke frekansı altında	
G-IMP	yüksek şebeke empedansı	
N O-G R I D	Şebeke gerilimi yok	1.Bağlantıları ve şebeke anahtarını kontrol edin. 2.Evirici terminalindeki şebeke voltajını kontrol edin.
OV-DC01/02/03/04	Aşırı DC voltajı	1.Modül numarasını seri olarak azaltın
OV-BUS	DC bara gerilimi üzerinde	1.İnverter indüktör bağlantısını kontrol edin 2.Sürücü bağlantısını kontrol edin
UN-BUS01/02	DC bara gerilimi altında	
GRID-INTF01/02	şebeke müdahalesi	1.İnvertörü yeniden başlatın 2.Güç kartını değiştirin
OV-G-I	Aşırı şebeke akımı	
IGBT-OV-I	Aşırı IGBT akımı	
DC-INTF OV-DCA-I	DC giriş aşırı akımı	1.İnvertörü yeniden başlatın 2.MPPT hatasına giden dizeyi tanımlayın ve çıkarın 3.Güç kartını değiştirin
IGFOL-F	Şebeke akımı izleme başarısız	1.Eviriciyi yeniden başlatın veya kurulumcuyla iletişime geçin.
IG-AD	Şebeke akımı örneklemesi başarısız	

9. Sorun Giderme

9. Sorun Giderme

Alarm Mesajı	Arıza Açıklaması	Çözüm
OV-TEM	Aşırı sıcaklık	1.İnverter çevresindeki havalandırmayı kontrol edin. 2.Sıcak havalarda invertör üzerinde doğrudan güneş ışığı olup olmadığını kontrol edin.
INI-FAULT	Başlatma sistemi hatası	1.Eviriciyi yeniden başlatın veya kurulumcuyla iletişime geçin.
DSP-B-FAULT	İletişim ana ve bağımlı D S P arasındaki arıza	
12Power-FAULT	12V güç kaynağı hatası	
PV ISO-PRO 01/02	PV izolasyon koruması	1.Tüm DC girişlerini çıkarın, invertörü birer birer yeniden bağlayın ve yeniden başlatın. 2.Hangi dizinin hataya neden olduğunu belirleyin ve dizinin yalıtımını kontrol edin.
ILeak-PRO 01/02/03/04	Kaçak akım koruması	1.AC ve DC bağlantısını kontrol edin 2.Kablo bağlantısının içindeki eviriciyi kontrol edin.
RelayChk-FAIL	Röle denetimi başarısız	1. İnvertörü yeniden başlatın veya teknisyeni bağlayın.
DCinj-FAULT	Yüksek DC enjeksiyon akımı	
AFCI kendini algılama (AFCI modüllü model)	AFCI modülü kendini algılama hatası	1. İnvertörü yeniden başlatın veya teknisyeni bağlayın.
Ark koruması (AFCI modüllü model)	DC devresinde ark algılandı	1. İnverter bağlantısını ark olup olmadığını kontrol edin ve invertörü yeniden başlatın.
Reve-DC	DC dizilerinden biri ters bağlanmış	1. Lütfen eviricilerin PV dizi polaritesini kontrol edin ve eğer ters bağlı diziler varsa, güneş ışınımının düşük olduğu ve PV dizi akımının 0,5A'nın altına düştüğü geceyi bekleyin. İki DC anahtarını kapatın ve polarite sorununu düzeltin.
DC uygulanmışken ekran KAPALI	İnverter dahili olarak hasar görmüş	1. İnvertöre zarar vereceğinden DC anahtarlarını kapatmayın. 2. Lütfen güneş ışınımı azalana kadar bekleyin ve bir klipsli ampermetre ile dizi akımının 0,5 A'dan az olduğunu onaylayın ve ardından DC anahtarlarını kapatın. 3. Yanlış işlemlerden kaynaklanan hasarların cihaz garantisi kapsamında olmadığını lütfen unutmayın.

Tablo 9.1 Arıza mesajı ve açıklaması



NOT:

İnverter Tablo 9.1'de listelendiği gibi herhangi bir alarm mesajı görüntülense; lütfen invertörü kapatın (invertörünüzü durdurmak için Bölüm 6.2'ye bakın) ve yeniden başlatmadan önce 5 dakika bekleyin (invertörünüzü başlatmak için Bölüm 6.1'e bakın). Arıza devam ederse, lütfen yerel distribütörünüz veya servis merkezi ile iletişime geçin. Lütfen bizimle iletişime geçmeden önce aşağıdaki bilgileri hazır bulundurun.

1. Solis Üç Fazlı İnverter Seri Numarası;
2. Solis Üç Fazlı İnverter distribütörü/bayisi (varsa);
3. Kurulum tarihi.
4. Sorunun tanımı (yani, LCD'de görüntülenen alarm mesajı ve LED durum göstergesinin durumu yanar. Bilgi alt menüsünden (bkz. Bölüm 6.2) elde edilen diğer okumalar da yardımcı olacaktır.);
5. PV dizisi konfigürasyonu (örn. panel sayısı, panel kapasitesi, dizi sayısı vb.);
6. İletişim bilgileriniz.

10. Specifications

Model	S5-GC50K
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	600
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	5*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	5*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	5/10
Nominal çıkış gücü (Watt)	50000
Maks. çıkış gücü (Watt)	55000
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	55000
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	76.0/72.2
Maks. çıkış akımı (Amper)	83.6
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.7%
AB verimliliği	98.3%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 &IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

10. Specifications

Model	S5-GC60K
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	600
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	5*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	5*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	6/12
Nominal çıkış gücü (Watt)	60000
Maks. çıkış gücü (Watt)	66000
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	66000
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	91.2/86.6
Maks. çıkış akımı (Amper)	100.3
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.7%
AB verimliliği	98.3%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 &IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

10. Specifications

Model	S5-GC60K-HV
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	720
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	6*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	6*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	6/12
Nominal çıkış gücü (Watt)	60000
Maks. çıkış gücü (Watt)	66000
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	66000
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/PE,480
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	72.2
Maks. çıkış akımı (Amper)	79.4
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.7%
AB verimliliği	98.4%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 &IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

10. Specifications

Model	S5-GC70K-HV
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	720
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	6*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	6*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	6/12
Nominal çıkış gücü (Watt)	70000
Maks. çıkış gücü (Watt)	77000
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	77000
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/PE,/480
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	84.2
Maks. çıkış akımı (Amper)	92.6
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.7%
AB verimliliği	98.4%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 &IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

10. Specifications

Model	S5-GC25K-LV
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	360
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	4*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	4*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	4/8
Nominal çıkış gücü (Watt)	25000
Maks. çıkış gücü (Watt)	27500
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	27500
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/(N)/PE, 220
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	65.6
Maks. çıkış akımı (Amper)	72.2
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.4%
AB verimliliği	98.0%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 &IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

10. Specifications

Model	S5-GC30K-LV
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	360
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	4*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	4*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	4/8
Nominal çıkış gücü (Watt)	30000
Maks. çıkış gücü (Watt)	33000
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	33000
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/(N)/PE, 220
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	78.7
Maks. çıkış akımı (Amper)	86.6
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.4%
AB verimliliği	98.0%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 &IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

10. Specifications

Model	S5-GC36K-LV
Maks. DC giriş voltajı (Volt)	1100
Nominal DC voltajı (Volt)	360
Başlangıç voltajı (Volt)	195
MPPT voltaj aralığı (Volt)	180...1000
Maks. giriş akımı (Amper)	4*32
Maksimum kısa devre giriş akımı (Amper)	4*40
MPPT numarası/Maks giriş dizileri sayısı	4/8
Nominal çıkış gücü (Watt)	36000
Maks. çıkış gücü (Watt)	36000
Maks. görünür çıkış gücü (VA)	36000
Nominal şebeke gerilimi (Volt)	3/(N)/PE, 220
Nominal şebeke çıkış akımı (Amper)	94.5
Maks. çıkış akımı (Amper)	94.5
Güç Faktörü (nominal çıkış gücünde)	0.8 lider ~ 0.8 gecikmeli
THDi (nominal çıkış gücünde)	<3%
Nominal şebeke frekansı (Hertz)	50/60
Maks. yeterlik	98.4%
AB verimliliği	98.0%
Boyutlar (G*Y*D)	691*578*338mm
Ağırlık	54.5kg
topoloji	trafosuz
Öz tüketim (gece)	< 1W
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı	-25°C. . . +60°C
Bağıl nem	0~100%
Giriş koruması	IP66
Soğutma konsepti	Akıllı yedekli soğutma
Maks. çalışma yüksekliği	4000m
Şebeke bağlantı standardı	VDE-AR-N 4105, VDE V 0124, VDE V0126-1-1, UTE C15-712-1, NRS 097-1-2, G98, G99, EN 50549-1/-2, RD 1699, UNE 206006, UNE 206007-1, IEC61727,DEWA
Güvenlik/EMC standardı	IEC 62109-1/-2, IEC62116 & IEC61000-6-1/-2/-3/-4
DC bağlantısı	Mc4 konektörü
AC bağlantısı	OT Terminali (maks 70 mm²)
Görüntülemek	LCD, Kapasitif dokunmatik düğmeler
iletişim bağlantıları	RS485/USB, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS, PLC
Garanti	5 yıl (20 yıla uzatın)

11. Ek

11.1 Izgara standart seçim kılavuzu



NOT:

Lütfen şebeke kodu ayarının yerel gereksinimlere uygun olup olmadığını kontrol edin.

Farklı ülkeler ve bölgeler için, yerel ağ sağlayıcısının gereksinimlerini karşılamak için inverter LCD'sinde ilgili şebeke kodunun seçilmesi gerekir.

Bu talimat, şebeke kodunun nasıl değiştirileceğini ve farklı yerlerde hangi kodun seçilmesi gerektiğini gösterir.

Aşağıdaki liste, inverterdeki değişikliğe tabi olan şebeke standardı seçeneklerini göstermektedir. Sadece referansınız içindir. Herhangi bir şüpheniz veya belirsizliğiniz varsa, onay için lütfen Solis servis departmanına danışın.

Doğru şebeke kodunu ayarlamak için lütfen aşağıdaki yolu girin:

Gelişmiş Ayarlar -> Şifre:0010 -> Standart Seç

Kodu seçerken ayrıntılı koruma limitleri görüntülenebilir.

Kodu uygulamak için lütfen "Kaydet ve Gönder"i seçin.

NO.	LCD'deki kod	Ülke/Bölge	Yorumlar
1	VDE4015	Almanya	Alman Alçak Gerilim Şebekesi için.
2	EN50549 PO	Polonya	Polonya Alçak Gerilim Şebekesi için
3	EN50549 NL	Hollanda	Hollanda Alçak Gerilim Şebekesi için
4	EN50438 L	-	Genel E N50438 Gerekliliği. Avusturya, Kıbrıs, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya vb. ülkelerde kullanılabilir.
5	EIFS- SW	İsveç	İsveç Alçak Gerilim Şebekesi için
6	France	Fransa	Fransız Alçak Gerilim Şebekesi için
7	C10/11	Belçika	Belçika Alçak Gerilim Şebekesi için
8	NRS097	Güney Afrika	Güney Afrika Alçak Gerilim Şebekesi için
9	CEI0-21	İtalya	talyan Alçak Gerilim Şebekesi için
10	EN50549L (EN50549-1)	-	Çoğu Avrupa ülkesinin yerel gereksinimlerini karşılayan Genel E N50549-1 gereksinimi
11	G98	Birleşik Krallık	İngiltere Alçak Gerilim Şebekesi için <16A
12	G99	Birleşik Krallık	İngiltere Alçak Gerilim Şebekesi için > 16A

11. Ek

NO	LCD'deki kod	Ülke/Bölge	Yorumlar
13	G98 NI	Kuzey İrlanda	Kuzey İrlanda Alçak Gerilim Şebekesi için <16A
14	G99 NI	Kuzey İrlanda	Kuzey İrlanda Alçak Gerilim Şebekesi için >16A
15	User-define	-	Özelleştirilmiş Koruma Limitleri
16	Gen50	-	Jeneratör Bağlı, Frekans Düşürme, 50Hz
17	Gen 60	-	Jeneratör Bağlı, Frekans Düşürme, 60Hz
18	DK1	Doğu Danimarka	Doğu Danimarkalı alçak gerilim şebekesi için
19	DK2	Batı Danimarka	Batı Danimarka alçak gerilim şebekesi için
20	50438IE	İrlanda	İrlanda alçak gerilim şebekesi için
21	RD1699	Spain	İspanyol alçak gerilim şebekesi için
22	EN50549	-	Genel E N50549 Gereksinimi. Kıbrıs, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Jamaika'da kullanılabilir