

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 230030RECO02-B-CER

Emitido a / Issued to:

Propietario de la licencia / License holder:

Ginlong Technologies Co., Ltd

No.57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 315712, P.R. China.

Marca / Trademark:



Dirección de Fábrica / Factory location:

Ginlong Technologies Co., Ltd

No. 188 Jinkai Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, P.R. China.

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product: **Inversor híbrido / Hybrid inverter**

Modelos / Models:	S6-EH1P3K-L-EU	S6-EH1P3.6K-L-EU	S6-EH1P4.6K-L-EU	S6-EH1P5K-L-EU	S6-EH1P6K-L-EU
Datos técnicos / Rated characteristics:					
Potencia nominal / Rated Power	3000 W	3600 W	4600 W	5000 W	6000 W
Tensión nominal / Rated Voltage			230 V _{ac}		
Frecuencia nominal / Rated Frequency			50 Hz		
Versión Firmware / Firmware version			A2		
Número de fases / Number of phases			Monofásico / Single Phase 1/N/PE		
Transformador de aislamiento / Isolation transformer			No / No		

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones / Is in compliance with the requirements of standard and regulation:

- RD 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. ⁽¹⁾
- RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. ⁽¹⁾
- RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia ⁽¹⁾

⁽¹⁾ **Observación:** Siendo **SOLO** certificados las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto reconexión y factor de potencia en la red según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / ⁽¹⁾ **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, Self-reconnection and Power Factor in the grid stated in the Real Decreto 647/2020

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO / IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 27 de abril de 2023. / This certificate is first issued on 27th April 2023.

Este certificado es válido hasta: 27 de abril 2028. / This certificate is valid until the 27th April 2028.

Madrid, 27 de abril de 2023.

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

